

-	Mistnost			tepelne ztraty			vymena vzduchu			
	cislo	teplota	plocha	objem	prostupem	infiltr.	hyg-z.	celkem	infiltr.	vetr.
	ti	S	V	Qp	QvP	QvH-Qz	Qc	nP	nH	
oC	m2	m3	W	W	W	W	1/hod	1/hod		

2. podlazi

201	20	17.4	59.2	452	139	406	858	0.17	0.50
209	20	2.7	7.9	109	59	54	168	0.54	0.50
204	20	13.3	45.2	484	189	310	794	0.30	0.50
205	20	16.2	55.0	609	258	377	987	0.34	0.50
206	24	7.6	25.8	544	65	196	740	0.17	0.50
207	20	16.2	55.0	646	261	377	1024	0.35	0.50
208	20	8.4	28.6	272	33	196	468	0.08	0.50

Soucet 81.8 276.6 | 3117 1004 1917 5038 |

Nadzemni podlazi

Soucet 163.4 488.8 | 6251 1688 3337 9592 |

Objekt celkem

Soucet 163.4 488.8 | 6251 1688 3337 9592 |