



- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
SO SVORKA OKAPOVÁ
SS SVORKA SPOJOVACÍ
SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SJ01 SVORKA K JÍMACÍ TYČI
SJ02 SVORKA K ZEMNÍCI TYČI
JT JÍMAČ TYČOVÝ
JP JÍMAČ POMOČNÝ 0,6m
PV PODPĚRA VEDENÍ
ZT1,5 ZEMNÍCI TYČ 1,5m
OÚ OCHRANNÝ ÚHEL NÍK

STŘEŠNÍ KRYTINA:	CEMBRIT
VÝŠKA OBJEKTU:	17 m
TŘÍDA LPS:	III
METODA NÁVRHU (KOMBINACE METOD):	OCHRANNÝ ÚHEL
OBVYKLÁ VZDÁLENOST MEZI SVODY:	12 až 18 m
OCHRANNÝ ÚHEL alfa:	50 st.
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST VZDUCH:	0,60 m
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST ZDIVO:	0,80 m
JÍMACÍ VEDENÍ:	AlMgSi 8 NA PŘÍSLUŠNÝCH PODPĚRÁCH
SVODY:	POVRCHOVÉ, AlMgSi 8 NA PŘÍSLUŠNÝCH PODPĚRÁCH
UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY:	FeZn 10, CHRÁNIT PROTI KOROZI NA PŘECHODECH MEZI PROSTŘEDÍMI
ZEMNÍČ:	TYP A, ZEMNÍCI TYČE JT1,5 V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE

PROVEDENÍ OCHRANY PŘED BLESKEM MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN EN 62305.
PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 33 2000-5-54.
UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.

VÝTISK Č.:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	REVIZE:	A B C D E F	ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	KAREL MALÝ	VYPRACOVAL	KAREL MALÝ, IČO: 40363911	KONTROLOVAL
MÍSTO:	Pasovská ulice 175, 385 01 Vimperk	KRAJ:	Jihočeský	
STAVEBNÍK:	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. Nové Sady 996/25, 602 00 Brno			
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č. p. 175, PASOVSKÁ ULICE, VIMPERK			
	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY 1.4.4 - UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD			
OBSAH:	UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD			
		DATUM	08/2017	
		FORMÁT	2 A4	
		STUPEŇ	DOS	
		MĚŘITKO	1 : 100	
		ČÁST	D	Č.VÝKRESU 1.4.4-04