

±0,000 = XXX,XX m.n.m B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. RADOVAN HOLOD <i>RLS</i>	Ing. RADOVAN HOLOD <i>RLS</i>		
AUTOR:	Ing.arch. MILOŠ DJURAČKA	DÁTUM 07/2013	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR:	I.M.D. GROUP II, s. r. o. Holubyho 71 902 01 Pezinok	DRUH PROJEKTU	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	RODINNÝ DVOJDOM I Obytná zóna ROZÁLKA SEVER - PANSKÁ ALEJ, Pezinok	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
PROFESIA: Vnútorné silnoprádové rozvody, umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie, areálový rozvod NN		FORMÁT 3A4	
E1.2.3	NÁZOV VÝKRESU: VÝKAZ VÝMER	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU 09

VÝKAZ - VÝMER

STAVBA Rodinný dvojdom I – Obytná zóna ROZÁLKA SEVER - PANSKÁ ALEJ, Pezinok	ARCHÍVNE ČÍSLO 02		
PS - SO E1.2.3 - Vnútorne silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, bleskozvod	DÁTUM: 07/2013		
	STRANA: 01/2		
POLOŽKA	JEDN.	MNOŽ.	PREDMET

1	ks	2	Rozvádzač RD1A(RD1B) Sústava : 3PEN/N+PE, ~ 50Hz, 400/230V – TN-C-S, IP43 Typ: <u>Náplň :</u>
1.1	ks	1	Istič LPN 25B/3, 25A, OEZ Letohrad
1.2	ks	1	Istič LPN 16B/3, 16A, OEZ Letohrad
1.3	ks	3	Istič LPN 10B/1, 10A, OEZ Letohrad
1.4	ks	19	Istič LPN 16B/1, 16A, OEZ Letohrad
1.5	ks	1	Istič LPN 6B/1, 6A, OEZ Letohrad
1.6	ks	2	Prúdový chránič LFI 10/1N/0,03, OEZ Letohrad
1.7	ks	5	Prúdový chránič OFI 25/3N/0,03, OEZ Letohrad
1.8	ks	3	Prepät'ová ochrana 2.stupňa, SJL 275 S, OEZ Letohrad
2	ks	2	Elektromerový rozvádzač RE Sústava : 3PEN, ~ 50Hz, 400/230V – TN-C, IP43 Typ: <u>Náplň :</u>
2.1	ks	1	Istič LPN 32B/3, OEZ Letohrad
2.2	ks	1	Elektromer (dodá rozvodný závod)
3			Svetelné obvody
3.1	ks	16	Jednopolový vypínač, radenie 1, 10A, 250V
3.2	ks	12	Striedavý prepínač, radenie 6, 10A, 250V
3.3	ks	6	Sériový vypínač, radenie 5, 10A, 250V
3.4	ks	2	Křížový prepínač, radenie 7, 10A, 250V
3.5	ks	2	Pohybový spínač 10A, 250V
4			Zásuvkové obvody
4.1	ks	14	Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, jednoduchá
4.2	ks	40	Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, dvojitá
4.3	ks	2	Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, vonkajšia
4.4	ks	2	Zásuvka jednofázová 3f - 400V, 50Hz
5			Elektroinštalčný materiál
5.1	m	300	Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²
5.2	m	300	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²
5.3	m	40	Kábel CYKY-J 4x16mm ²
5.4	m	50	Kábel CY 4 mm ²
5.5	m	40	Kábel CY 6 mm ²
5.6	ks	80	Univerzálna inštalčná krabica
6			Bleskozvodný materiál
6.1	ks	4	Skúšobná svorka SZ
6.2	ks	4	Svorka SS
6.3	ks	2	Svorka SK

VÝKAZ - VÝMER

STAVBA Rodinný dvojdom I – Obytná zóna ROZÁLKA SEVER - PANSKÁ ALEJ, Pezinok	ARCHÍVNE ČÍSLO 02		
PS - SO E1.2.3 - Vnútorne silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, bleskozvod	DÁTUM: 07/2013		
	STRANA: 02/2		
POLOŽKA	JEDN.	MNOŽ.	PREDMET

6.4	ks	4	Svorka SO
6.5	ks	1	Zberacia tyč JP10
6.6	ks	2	Držiak zberacej tyče SJ01
6.7	ks	4	Ochranný uholník OU
6.8	ks	8	Držiak ochranného uholníka Duz
6.9	ks	4	Označovací štítok
6.10	ks	50	Podpera vedenia PV22
6.11	ks	8	Podpera vedenia do muriva PV02
6.12	m	50	Zvodový vodič FeZn Ø8mm
6.13	m	20	Zvodový vodič FeZn Ø10mm
7			Hlavné uzemňovacia sústava
7.1	ks	2	Hlavná uzemňovacia svorkovnica
7.2	ks	2	Skúšobná svorka
7.3	ks	12	Svorka SR3
7.4	ks	4	Svorka SR2
7.5	m	60	Pásik FeZn 30 x 4mm ²
7.6	m	15	Kábel CY 16 mm ²
7.7	m	25	Kábel CY 4 mm ²
8			Slaboprúdové obvody
8.1	ks	2	Zásuvka telefónna RJ12
8.2	ks	2	Dátová dvojzásuvka RJ45
8.3	ks	6	Dátová zásuvka RJ45
8.4	m	80	Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6
8.5	m	100	Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5