



LEGENDA POUŽITÝCH PRVKŮ KNX, DALI, 1-WIRE:

⊗	Svitidla s přímým
⊗	Svitidla stínivá
⊗	PIR čidlo stropní pohybové
⊗	Tlačítko nástěnné
⊗	Seřazená 1/2 tlačítka KNX
⊗	Seřazená 2/4 tlačítka KNX + 4/8 tlačítka KNX
⊗	Seřazená termostat KNX s funkcí 2/4 tlačítka KNX + EX 4/8 tlačítka KNX
⊗	Nástěnný snímač teploty 1-WIRE
⊗	Kabel sběrnice KNX
⊗	Kabel sběrnice KNX
⊗	Kabel sběrnice DALI (CYKY-J 5x1,5)
⊗	Kabel sběrnice DALI (CYKY-J 5x1,5)
⊗	Kabel pro světelný okruh (typ viz. schéma rozvaděče)
⊗	Kabel sběrnice 1-WIRE UTP 4x2x0,5mm Cat5E
⊗	Elektroninstalační krabice KU 68/1902
⊗	Stoupační, klesající vedení

PŮDORYS OSVĚTLENÍ, KNX 1.NP

číslo: **Sílnoproudé a slaboproudé rozvody, systém Inteligentní budovy**

akce: **Novostavba RD Ořechov**

stupeň: **DPS** datum: **11.07.2014**

vyrábětelem: **Ing. Ondřej Podškubka**

kontrolou: **Ing. Radek Dohnal**

mřížko: **1-100** formát: **2x A4**

číslo dokumentu: **14PH-D04**

číslo výkresu: **04**