



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE 6DF-LDE - 15-1,6, (LAMBDA = 0,86 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVXD): 175X248X248mm A POLOVIČNÍ TVÁRNICE 12DF-LDE, PEVNOST 15MPa, RÓMIN >1500 KG/M3, VYZDĚNO NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- ZDIVO VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE 8DF-LD -15 -1,6 A POLOVIČNÍ TVÁRNICE, (LAMBDA = 0,86 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVXD): 115X248X498mm, PEVNOST 15MPa, VYZDĚNO NA TENKOVRSŤVÉ LEPIDLO
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
- FAŠÁDA 1: EPS 70 F TL: 280mm (LAMBDA = 0,039 W/m.K) LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
- SOKL: PERIMETR TL: 280mm (200+80) LEPENÝ NA PUR LEPIDLO
- ZDIVO Z TVÁRNIC PORIT P6-650 (LAMBDA = 0,17 W/m.K), ROZMĚR (ŠXVXD): 175X248X498mm. PEVNOST 7MPa, VYZDĚNO NA MALTU 10MPa
- ZDIVO Z TVÁRNIC PORIT Ppl-450, ROZMĚR (ŠXVXD): 75X248X625mm, VYZDĚNO NA MALTU 10MPa
- ŽELEZOBETON, BETON C(16/20), VÝZTUŽ KARISÍTĚ OKA 100X100X6mm, FRAKCE 8-16mm
- PROSTŘEDÍ XC2
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
- BETON C (16/20), KAMENIVO FRAKCE (16,32mm)
- ŽELEZOBETON C (16/20), KAMENIVO FRAKCE (16,32mm)
- HUTNĚNÝ NÁSYP STÁVAJÍCÍ ZEMINY NA 85%PS
- ŠTĚRKOPÍSEK - KAMENIVO FRAKCE 4-8mm
- ŠTĚRKODŘT - KAMENIVO FRAKCE 16-32mm/ 0-32mm, HUTNĚNÉ
- ŘÍČNÍ KAMENIVO - KAČÍREK (FRAKCE: 16-32mm)
- HYDROIZOLACE
- ZÁKLADY: SKLODEK 40 MINERAL DEKOR (SPECIAL)

LEGENDA SKLADEB

- S2a**
- 8 NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
 - 2 PODKLADNÍ FÓLIE PRO LAMINÁTOVOU PODLAHU (PODL. VYTÁP.)
 - 55 ANHYDRITOVÝ POTĚR S PEVNOSTÍ 15MPa
 - 1 PE FOLIE (PŘELEPENÉ SPOJE IZOLAČNÍ PÁSKOU BITAL)
 - 4 POLYSTYREN EPS 100 Z (LAMBDA = 0,035 W/m2.K)
 - 250 HYDROIZOLACE (SBS MODIF. ASF. PÁS)
 - 4 BETONOVÁ DESKA S VYZTUŽENÍM S KARISÍTÍ (100x100x6mm)
 - 170 VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK 0-32
- S2b**
- 8 KERAMICKÁ DLAŽBA
 - 2 STĚRKOVAČÍ LEPIDLO
 - 115 ANHYDRITOVÝ POTĚR S PEVNOSTÍ 15MPa
 - 1 PE FOLIE (PŘELEPENÉ SPOJE IZOLAČNÍ PÁSKOU BITAL)
 - 4 POLYSTYREN EPS 100 Z (LAMBDA = 0,035 W/m2.K)
 - 4 HYDROIZOLACE (SBS MODIF. ASF. PÁS)
 - 170 BETONOVÁ DESKA S VYZTUŽENÍM S KARISÍTÍ (100x100x6mm)
 - 150 VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK 0-32
- S2c**
- 30 STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ (BSmax=22°)
 - 40 STŘEŠNÍ LATĚ 50X40mm
 - 40 KONTRALATĚ 50X40mm+PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
 - 1 DIFUZNÍ FÓLIE
 - 200 VAZNÍK
 - 25 OSB DESKA 4P+D EGGR / AGEPPANN, SPOJE TMELENÉ DEN BRAVEN PU 50 FC A PŘELEPENY PÁSKOU AIRSTOP FLEX
 - 75 POLYSTYREN EPS 100 Z (LAMBDA = 0,035 W/m2.K)
 - 2 SILIKÁTOVÁ TAŽENÁ OMÍTKA (PENETRACE ROZTOKEM)
- S2d**
- 25 OSB DESKA 4 P+D
 - 250 MINERÁLNÍ IZOLACE
 - 180 DOLNÍ PÁSNICE PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU + MINERÁLNÍ IZOLACE -180mm
 - 250 ZAVĚŠENÝ PODHLED NA PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH, JEDNODUCHÝ ROŠT á 500mm
 - 15 ZAVĚŠENÝ PODHLED NA PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH, JEDNODUCHÝ ROŠT á 500mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK 15mm KNAUF GKF (V KOUPELNĚ A NA WC GKF)
- S3**
- VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK 0-32
 - 20 NOPOVÁ FÓLIE
 - 300 EPS PERIMETR TL:300mm, LEPENÝ BITUMENOVÝM LEPIDLEM
 - 250 TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400x250x250mm, VYPLNĚNO BETONEM C 16/ 20 A VÝZTUŽÍ B490, ø8mm
 - 125 VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK 0-32
- S4a**
- 2 SILIKÁTOVÁ TAŽENÁ OMÍTKA (PENETRACE ROZTOKEM)
 - 4 TENKOVRSŤVÝ TMEI S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU 2mm+VÝZTUHA+2mm
 - 300 EPS 70F TL:280mm, LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
 - 175 VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE 6DF-LDE LEPENA NA TENKOVRSŤVÝ TMEI
 - 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)
- S4b**
- 250 MINERÁLNÍ IZOLACE
 - 180 DOLNÍ PÁSNICE PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU + MINERÁLNÍ IZOLACE -180mm
 - 250 ZAVĚŠENÝ PODHLED NA PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH, JEDNODUCHÝ ROŠT á 500mm
 - 15 ZAVĚŠENÝ PODHLED NA PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH, JEDNODUCHÝ ROŠT á 500mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK 15mm KNAUF GKF (V KOUPELNĚ A NA WC GKF)

- S4b**
- 2 SILIKÁTOVÁ TAŽENÁ OMÍTKA (PENETRACE ROZTOKEM)
 - 4 TENKOVRSŤVÝ TMEI S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU 2mm+VÝZTUHA+2mm
 - 40 EPS 100F TL:40mm, LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
 - 170 ŽALUZIOVÉ POUZDRO S ŽALUZIÍ Z90/ 92 - KOTVENO DO PŘIDANÉ OSB NEBO NA OCELOVÉ KOTVY
 - 90 EPS 70F TL:130mm, LEPENÝ NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
 - 175 SENDWIX PŘEKLAD 6DF/ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PŘEKLAD
 - 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)
- S5a**
- 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)
 - 175 VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE 6DF-LDE LEPENA NA TENKOVRSŤVÝ TMEI
 - 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)
- S5b**
- 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)
 - 115 VÁPENOPÍSKOVÁ TVÁRNICE 6DF-LDE LEPENA NA TENKOVRSŤVÝ TMEI
 - 5 SÁDROVÁ OMÍTKA (NAPŘ. BAUMIT RATIO SLIM)

Odp. projektant	Ing. Zdeněk Janík		ING. RADEK PARTIKA Nízkoenergetická a pasivní výstavba projektční a realizační činnost Kurdějov 253, 693 01 Kurdějov tel: 603228275 email: radek.partika@gmail.com	
Kontroloval	Ing. Radek Partika			
Vypracoval	Bc. Nikola Křídová			
Stavebník	Koranda David, Svěpomoc III 1760/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov Korandová Ivana, Svěpomoc III 1760/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov			
Místo stavby	PARC. Č. 1238/1, 1238/6, 1238/9, K.Ú. OSEK NAD BEČVOU (713015)			
Stavba:	NOVOSTAVBA PASIVNÍHO RD OSEK NAD BEČVOU		Formát	A1
			Datum	7.2.2019
			Stupeň	DSP
			Číslo zakázky	
Obsah:	ŘEZ A-A		Měřítko:	1:50
			Označení přílohy:	D.1.1.3