



LEGENDA :

- instalace krabice
- vypínač & 1, IP 44 vč. signalizace
- ✕ stropní svítidlo
- ⚡ zásuvka 230V/16A, IP 44
- ▭ rozvodná

POZNÁMKA :

Nová elinšt. na půdě napojena ve stáv. rozvoděcí RH
 Světelný okruh bude napojen z nového jističe B10/1.
 Zásuvkový okruh bude napojen z nového jističochráněče B16/2/0.03.
 Elektroinstalace bude provedena novými kabely CYKY
 Nové kabely CYKY budou částečně uloženy pod omítkou
 Na půdě budou kabely uloženy v liště PVC a vedeny po stáv. trómech

LEGENDA:

- Světelné rozvody – CYKY–J 3x1,5 mm2
- Zásuvkové rozvody – CYKY–J 3x2,5 mm2

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3PEN 50 Hz, 3x400/230 V, TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOLENÍM OD SÍTĚ

Vypracoval	K. Rokos	Datum	Zdř 2015	č. vřř.	D.1.4.b1
Odpov. projektant	J. Jaroš	Měřítko	1 : 100		
AKCE:		Stupeň	Projekt pro provedení stavby		
		Formát	A2		
Domov důchodců Onšov –					
Rekonstrukce střechy na správní budově					
ČÁST:	KPM elektro, s.r.o.				
NAZEV VÝKRESU:	PROVOZOVNA POCOV				
	Kontrola projektování				
	montáže, revize el. zařízení				
	Výroba rozvodků NN				
	Pošenská 351				
	395 01 PACOV				
INVESTOR:	tel: 565442062				
	Kroj Vasočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Uhlova				