

trubkový ventilátor
DUCT IN LINE 200/910
1A.001
m = 4,5kg
C= -570 m3/h

trubkový ventilátor
DUCT IN LINE 200/910
1B.001
m = 4,5kg
C= +630 m3/h

KABELY V PODHLÉDU POVĚSIT NA ZÁVĚSY NEBO ULOŽIT DO LIŠT.
OVLÁDACÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE VE VÝŠI 1,3m NAD PODLAHOU.
VE VŠECH PROSTORECH JSOU VNĚJŠÍ VLVIVY NORMÁLNÍ :
PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFÉRIKÝMI VLVIVY, S REGULACÍ TEPLoty

100lx

HODNOTA OSVĚTLENÍ
SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ - SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJOVÁNÍM
BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY 6mm

Audio
TEL

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A 5518A-A2349B TANGO-ABB
+ RÁMEČEK A KRYT
ZÁSUVKA AUDIO - typ ABB solo 1710-0-3162
výrobce: www.abb-epj.cz
audio kabel - Digitus CD Audio Cable, 2 X 4 Pin F 2,54 mm 3 Wire, 0,5
ZÁSUVKA TELEFONU - typ ABB solo 5013U-A00103
výrobce: www.abb-epj.cz
telefonní kabel - lanko 4ž. bílý

AUTOR PROJEKTU: Cigler Marani Architects	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - HIP Ing. M. Andrš (ČKAIT:0009837)	VYPRACOVAL: Pavel Haltuf	projektová a inženýrská kancelář Pavel Haltuf
INVESTOR: Fitness Revolution s.r.o., Nerudova čp. 1668, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 017 10 273	Za Vackovem 2218/54, 130 00 Praha 3 - Žižkov mob: +420 777 200 712, haltuf@evex.cz; IČ: 75403129		
NÁZEV AKCE: FLORENTINUM - Na Florenci - nájemní jednotka 1.NP č. C06 " BODY BODY "	index: A1_2014	paré:	
VÝKRES: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení podhled nájemní jednotky - ELEKTROINSTALACE	zakázka: 37/2014-H	formát: 3 A4	
	měřítko: 1 : 50	datum: 12/2014	výkres číslo: 10
	stupeň: DSP		

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona