

LEGENDA

———	POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
- - - - - -	POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
———	POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ GABOTHERM – TOPNÉ
— — — —	POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ GABOTHERM – VRATNÉ
- - - - - -	VYMEZENÍ OKRAJOVÉ ZÓNY
⟶	SPÁD POTRUBÍ
1	PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ GEMINOX ZEM 2–17SET–120
2	ZÁSOBNÍK TUV – SESTAVA KOTLE
3	ODKOUŘENÍ
8	ČIDLO TEPLOTY VENKOVNÍ QAC 34
9	PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ QAA 75
A,B,C	ROZDĚLOVACÍ STANICE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
R	ROZTEČ
RVH DN	REGULAČNÍ VENTIL MIKROTHERM 0122
22–060100–60	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ RADIK TYP VENTIL KOMPAKT S VENTILOVOU VLOŽKOU TYP–VÝŠKA(CM) DÉLKA(CM)–VENTIL KOMPAKT
KLC 1820.450	OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KORALUX LINEAR CLASSIC TYP VÝŠKA.DÉLKA
TRV	HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
TRVV	REGULAČNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER 3711 S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
Š 1	REGULUX, REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ 0351
Š 2	VEKOLUX, PŘIPOJ. ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK č. 0531 – 50.000
VK DN	KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠTĚCÍ
IZ	IZOLACE TEPELNÁ
P.B.	PEVNÝ BOD

POZN.: KOLEM STĚN A V OZNAČENÝCH MÍSTECH
JE NUTNO VÉST DILATAČNÍ SPÁRY,
PŘI PRŮCHODU TOPNÉHO OKRUHU DILATAČNÍ SPÁROU
JE NUTNÉ POTRUBÍ CHRÁNIT OCHRANNOU TRUBKOU
PŘED ROZDĚLOVACÍ STANICÍ JE NUTNÉ OSADIT CHRÁNIČKY NA ZPÁTEČNÍ POTRUBÍ
A TO V PROSTORU, KDE JE ROZTEČ POTRUBÍ MENŠÍ NEŽ 75.

Kreslil	Vypracoval	Zodp. proj.	Ved. střediska	Ved. útvaru
DRÁPALOVÁ	DRÁPALOVÁ	DRÁPAL I.		

LDH spol. s r.o.
Projektová a obchodní činnost
Křiny 25, 615 00 Brno
tel.: 739570520

OÚ:	BRNO–STRÁNICE
Investor:	Ing. Petr Mazánek, Údolní 399/34, Veveří, 60200 Brno
Stavba:	
Akce:	RODINNÝ DŮM
Objekt:	BARVIČOVA 92a, BRNO
Soubor:	
Část profese:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Obsah:	PŮDORYS 1.NP

Č. zakázky	3726
Datum	08.2015
Stupeň	PROJEKT
Formát	3 A4
Měřítko	1:50
Arch. č.	3726/15
Příloha číslo	04