

Výkaz Výměr - D.2.11.2. Stlačený vzduch :

Zařízení č.1 - Kompresorová stanice:

1.1. Kompresor ATMOS E 50	ks	1 (stávající)
1.2. Separátor OWATEC 40	ks	1
1.3. Sušička vzduchu - kondenzační	ks	1 (stávající)
1.4. Olejový filtr	ks	1
1.5. Kulový kohout - DN 15	ks	2
- DN 20	ks	1
- DN 25	ks	6
1.6. Odvaděč kondenzátu BEKOMAT	ks	3

- Rozvody v hale H1a sklad.hale 1NP:

1.7. Potrubí plast. pro rozvody SV		
- DN 15	bm	31
- DN 20	bm	97
- DN 25	bm	64
1.8. Kulový kohout - DN 15	ks	13
1.9. Rychlospojka Y 3 x 1/2"	ks	13
1.10 Kotevní objímky - závěsy		
- DN 15	ks	25
- DN 20	ks	97
- DN 25	ks	64

Zařízení č.2 - Rozvody v hale H2:

2.1. Potrubí plast. pro rozvody SV		
- DN 15	bm	26
- DN 20	bm	70
- DN 25	bm	35
2.2. Kulový kohout - DN 15	ks	7
2.3. Rychlospojka Y 3 x 1/2"	ks	7
2.4. Kotevní objímky - závěsy		
- DN 15	ks	35
- DN 20	ks	90
- DN 25	ks	67