

SOUBOR STAVEB MO V ÚSEKU MYSLBEKOVA - PELC TYROLKA 1. stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka Výchozí pasportizace objektů nadzemní zástavby - 2. etapa PASPORT OBJEKTU Č. 024 – JANA ZAJÍCE 2/966	
OBJEKT:	Jana Zajíce 2, č.p. 966, Praha 7 - Bubeneč
PARCELA:	parc. č. 620, katastr. území Bubeneč
VLASTNÍK OBJEKTU:	Bytové družstvo Jana Zajíce 2/966, Praha 7, předseda družstva JUDr. Miroslav Jiráček, tel. 233 379 704
SPRÁVCE OBJEKTU:	viz vlastník
13. Závěr: Pasportizace poruch byla v budově provedena. Při pasportizaci byly použity původní plány z archivu odboru výstavby Městské části Praha 7, upravené a doplněné o pozdější stavební úpravy, které byly na místě ověřeny. Pasportizací, tj. předběžným průzkumem byly vizuální prohlídkou zjištěny staticky závažné poruchy nosného zdiva. Dodatečnými stavebními úpravami došlo k mírnému přetížení konstrukce. Celkový stavebně-technický stav budovy je špatný, ale odpovídající stáří budovy a stavu údržby. Zjištěný stav budovy bude nutno upřesnit podrobným zaměřením konstrukce a aktualizovat před ražbou tunelu, doplnit pasporty v těch bytech, které nebyly zpřístupněny a doplnit případné změny vlivem dodatečně provedených stavebních úprav a údržby budovy. Únosnost stávající konstrukce a základové půdy je nutno stanovit na základě statického výpočtu po provedení podrobného stavebně-technického průzkumu v rámci projektové přípravy stavby městského okruhu. Za předpokladu dodržení přípustných hodnot deformace, seismické odolnosti konstrukce budovy a po provedení případného stavebního statického zajištění konstrukce lze říci, že realizace tunelu pod zástavbou bude bezpečná při zachování plného provozu této obytné budovy.	
<div style="text-align: right;">ing. Petr Tětek</div> <div style="text-align: right;">ing. Miloš Svoboda</div>	
Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora, zastoupený IDS a.s.	