

SOUBOR STAVEB MO V ÚSEKU MYSLBEKOVA - PELC TYROLKA

1. stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Výchozí pasportizace objektů nadzemní zástavby - 2. etapa**PASPORT OBJEKTU Č. 024 – JANA ZAJÍCE 2/966**

OBJEKT:	Jana Zajíce 2, č.p. 966, Praha 7 - Bubeneč
PARCELA:	parc. č. 620, katastr. území Bubeneč
VLASTNÍK OBJEKTU:	Bytové družstvo Jana Zajíce 2/966, Praha 7, předseda družstva JUDr. Miroslav Jiráček, tel. 233 379 704
SPRÁVCE OBJEKTU:	viz vlastník

ZJIŠTĚNÉ PORUCHY:

V suterénu ve sklepních prostorách stopy zvýšené vlhkosti zdiva, zvětralá omítka opadáva ve velkých plochách. V nadzemních podlažích praskliny podhledů trámových stropů, praskliny příček, místy praskliny nadpraží dveří, stopy vlhkosti na stropě od havárie vnitřních instalací. Na uliční fasádě výrazné praskliny ve zdivu, omítka poškozená vlivem povětrnosti zvětrává a místy opadáva. Na dvorní fasádě silně poškozený balkon v havarijním stavu. Zatékání dešťové vody se střechy, omítka výrazně poškozena. V úrovni přízemí omítka poškozena vlhkostí.

CELKOVÉ HODNOCENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU:

Budova je celkově ve špatném stavebně-technickém stavu, zejména uliční nosná obvodová zeď, balkon do dvora je v havarijním stavu.

Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora, zastoupený IDS a.s.

SATRA spol. s r.o., Na Podhoří 2879, 276 01 Mělník
pracoviště Sokolská 32, 120 00 Praha 2

TELEFON : (+420) 2 – 96 337 111 FAX : (+420) 2 – 96 337 100, 96 337 101 E-MAIL : satra@satra.cz WEB : www.satra.cz