

-1.01-
KORAD 11VK-600/500, VIEGA
model 1097.6 + model 94385.1 +
model 1097.5, OV 8

Teplovodný závesný plynový kotol
BUDERUS GB 162-15
Q= 2,7-14,0kW, q= 1,52m³/h
vo vyhotovení "TURBO"
Stojací zásobníkový ohrievač TUV
BUDERUS LOGALUX S 160 RW
s objemom 160l


-1.07-
NERIA TP-01-750.1336-36,
HERZ VUA, OV 8

-1.02-
KORAD 21VK-600/900, VIEGA
model 1097.6 + model 94385.1 +
model 1097.5, OV 8

-1.05-
KORAD 21VK-600/1000, VIEGA
model 1097.6 + model 94385.1 +
model 1097.5, OV 8

-1.03-
KORAD 22VK-600/1200, VIEGA
model 1097.6 + model 94385.1 +
model 1097.5, OV 8

-1.04-
KORAD 22VK-600/1100, VIEGA
model 1097.6 + model 94385.1 +
model 1097.5, OV 8



Legenda:

16x21, 20x2, 31, 25x2, 8,
32x3, 21

----- Potrubie PE-AL-PEX c VIEGA Pexfit Pro, spájené lisovacími spojini, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi, prívodné potrubie

----- Potrubie PE-AL-PEX c VIEGA Pexfit Pro, spájené lisovacími spojini, prechod na väčšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi, vrátane potrubie pozd, potrubie je izolované tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 10mm, prísušných dimenzii

R - rozdeľovač a zberač vykurovania VIEGA Fonterra s kompletným vybavením, skrinka je umiestnená pod ometkou

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	Dušan BOHDAL		
Miesto stavby:	Katolícke územie: Mlynský Säk		
Názov stavby:	Rodinný dom – Lipová		
Názov výreanu:	C, Vykurovanie		
	Pöddorys I. N. P.		
Kohút PRO			
S.Ú.O.		Sädraňa 314/14	
772 26 Nitrianske Rudno		tel: 0905 228 452	
mail: rpro@rpro.info		www.rpro.info	
Číslo zákazy:	06-2014	Söder:	
Datum:	06-2014		
Formät:	2x A4		
Archívne číslo:			
Mierka:	1:50	Ubeí:	PPSP
Číslo výreanu:			C2