



**LEGENDA :**

- PK PRÍVODNÉ POTRUBIE Ú.K. 42°C
- SPÄTNÉ POTRUBIE Ú.K. 35°C
- KL KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL BUDERUS
- LOGAMAX PLUS GB172-24 T50 O VÝKONE 23,8,0kW
- VO VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ
- KL KÚPEĽNÝ RADIÁTOR KORALUX LINEAR
- VUA ARMATÚRA PRE JEDNOBODOVÉ PRIPOJENIE HERZ VUA
- R1 ROZDELOVAČ GABOTHERM GTF-VSS 7-OKRUHOVÝ
- S PLOCHA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- R ROZTEČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- r PRIEMER TRUBKY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- Lo/Lp DĹŽKA OKRUHU/DĹŽKA PRÍPOJKY

**IVAN DOBLEJ**

odborne spôsobilý technik vo výstavbe  
s osvedčením SKSI č. j. TI-028/2002  
Projektovanie stavieb - TVS - vykurovanie a zdroje  
tepla, zdravotníctva ( vodovod, kanalizácia, plyn )  
podľa § 43c zákona č. 554/2001 Z.z.

**5**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA (DSP) NENAHRÁDZA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY A SLUŽÍ VÝHRADNE PRE ÚČELY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA .

<b>archiCENTRUM</b>		ul. F. URBÁNKA 797, 020 01 PÚCHOV tel: 0907 482 181, email: info@archicentrum.sk web: www.archicentrum.sk
architektonický a projekčný ateliér		
AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK	HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU
INVESTOR PhDr. Polešenský Marek, č.d. 428, 018 52 Pruské		
MIESTO STAVBY PRUSKÉ, PARC. Č. 940		
NÁZOV PROJEKTU <b>RODINNÝ DOM, PRUSKÉ parc. č. 940 NOVOSTAVBA</b>		STUPEŇ PROJ. DOKUMENTÁCIE <b>DSP</b>

ČASŤ DOKUMENTÁCIE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	UK
SPRACOVATEĽ ČASTI DOKUMENTÁCIE IVAN DOBLEJ-EKOTHERM STRED 60/55 017 01 POV. BYSTRICA	Č. PARÉ
PROJEKTANT ČASTI DOKUMENTÁCIE DOBLEJ-KRIVÝ	KONTROLOVAL Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK
STAVBA / STAVEBNÝ OBJEKT <b>S0.01 - RODINNÝ DOM</b>	POČET FORM. 2 x A4
OZNAČENIE VÝKRESU	MIERKA <b>1:50</b>
NÁZOV VÝKRESU <b>PÔDORYS PRÍZEMIA (1. NP)</b>	DÁTUM 03/2017
	ČÍSLO VÝKRESU <b>E 1.5-1</b>