

Číslo potvrdenia: 1

V Bratislave

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly h.č BAV 967, HP 967, PY 131

POTVRDENIE O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

podľa § 21 ods. 4 vyhlášky MVSR č. 719/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Názov alebo meno vlastníka prenosných hasiacich prístrojov:

Detský Domov Nádej, Bernolákovo

Por.č	Typ. označenie PHP	Názov výrobcu PHP	Rok výroby PHP	Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby	Poznámka	Umiestnenie PHP
1	B6G	Bavaria	2000	083553	Akcieschopný	elektorozvodňa
2	GP6	Haspo	2007	058820	Akcieschopný	medziposchodie
3	P6Te	Kodreta	2009	03344	Akcieschopný	práčovňa
4	P6Te	Kodreta	2009	4530	Akcieschopný	1p. Chodba
5	PG6S	lbs	2004	13007	Akcieschopný	prízemie chodba
6	B6G	Bavaria	2000	015131	Akcieschopný	
7	GP6	Haspo	2007	058749	Akcieschopný	
8	P6Te	Kodreta	2004	04185	Akcieschopný	suterén chodba
9	PG6S	lbs	2004	94983	Akcieschopný	suterén chodba
10	PR2e	Kodreta	2002	08409	Akcieschopný	vstup vpredu
11	S5Kte	Kodreta	2007	677052	Akcieschopný	kotolňa
12	P6Te	Kodreta	2008	03051	Akcieschopný	plynomerna
13	PR2e	Kodreta	2009	000828	Akcieschopný	dielňa
14	GP6	Haspo	2007	058569	Akcieschopný	1p. Rodina 5
15	S5Kte	Kodreta	2007	677003	Akcieschopný	elektorozvodňa
16	RaimaP6	Sanal	2012	130041	Akcieschopný	soc.byť
17	RaimaP6	Sanal	2012	130897	Akcieschopný	rodina 1p.
18	6PD	Albeco	2014	0815	Akcieschopný	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Dátum vykonania kontroly prenosného hasiaceho prístroja:

Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

Príloha: Súhrnné údaje o stave jednotlivých hadicových zariadení

Hadicové zariadenie		volný prístup	označenie	vybavenosť predpísanou výzbrojou	funkčnosť			prevádzkové parametre				poznámka
č. typ	umiestnenie				ventil	hadica	prúdnicca	tryska prúdnicce /mm/	hydrost atický tlak /MPa/	hydrody namický pretlak /MPa/	prietok /l.s ⁻¹ /	
01	C52 vstup vpredu chodba	áno	áno	áno	áno	áno	12,5	0,35	0,2	2,418	áno	závady nezistené
02	C52 suterén chodba	áno	áno	áno	áno	áno	10	0,35	0,2	1,547	áno	závady nezistené
03	C52 prízemie chodba	áno	áno	áno	áno	áno	12,5	0,35	0,2	2,418	áno	závady nezistené
04	C52 1.poschodie chodba	áno	áno	áno	áno	áno	12,5	0,3	0,15	2,094	áno	závady nezistené
05	C52 suterén chodba kotolňa	áno	áno	áno	áno	áno	12,5	0,35	0,2	2,418	áno	závady nezistené
06	D25 1.poschodie chodba stred	áno	áno	áno	áno	áno	5	0,3	0,2	0,387	áno	závady nezistené