



KZ:

- podvěže T/32- posuvné dveře do pouzdra, překlad dělíky 2010, dienníze určit statick, nad průvlakem dozdít do stropu -výška dveří až po zaměření
- příčka mezi 5.01.5 a 5.01.6- rozšířit na 150 mm u důvodu osazení ocel. průvlaku nad posunými dveřmi T/32
- příčka mezi 5.01.5 a 5.01- rozšířit na 150 mm u důvodu osazení ocel. průvlaku nad posunými dveřmi T/32
- záchod osadit do výšky sklopeného sedátka 470 mm
- záchodové do 5.01.09 osadit levotočivé, otvárací dovnitř
- dveře do 5.01.09 osadit levotočivé, otvárací dovnitř
- 5.01.04 vyspádovat podlahu do líniového podlahového žlabu

5.01_KZ Stavební část_ 1:100_A4