



HROMOSVOD DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 ED.2

STŘECHA : PLOCHA
 JIMACÍ SOUSTAVA : MŘÍŽOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNÁ JIMACÍ
 KRYTINA : FOLIE FATRAFOL
 VEDENÍ NAD ZEMÍ : DRÁT pr. 8 mm AlMgSi
 VEDENÍ V ZEMÍ : DRÁT FeZn pr. 10 mm, PÁSEK FeZn 30/4 mm
 MATERIÁL NADZEMNÍCH SVOREK – NEREZ
 CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR ZEMNÍCI SOUSTAVY
 DO 5 OHMŮ