



K - KOTEL Vitodens 111-W 26 kW, systém odkouření 60/100, provedení provedení C93x podle CEN/TR 1749
Kotel odebírá spalovací vzduch z volného prostoru nad střechou kruhovou štěrbinou v šachtě (kominu) a odvádí spaliny kouřovodem nad střechu. Nedochází ke spalování vzduchu v místnosti.

±0,000 = 293,300 Bpv - čistá podlaha v 1. NP RD

PROJEKT/PROJECT		GENERALNÍ PROJEKTANT/LEAD DESIGNER		
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DVOJDOMU K.Ú. ZBRASLAV [791733], PARC. Č. 2920/24, 2920/25		Ing. arch. Ondřej Michálek K Vejvodáku 1428, 156 00 Praha - Zbraslav Tel. 774 328 008, E. ondrej.michalek@email.cz		
INVESTOR/CLIENT		PROJEKTANT PROFESE/DESIGNER		
JIŘÍ A EVA MICHÁLKOVÍ K Vejvodáku 1428, 156 00 Praha - Zbraslav		D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Jan Holub Jezbořice 118, 53 02 Pardubice 777 609 641, www.e-prukaz.cz		
OBJEKT/BUILDING		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE		PARÉ/COPY
		Jan Holub		
		VYPRACOVAL/BY		
		Jan Holub		
		KONTROLOVAL/CONTROLLED BY		
NÁZEV VÝKRESU/TITLE		Ing. arch. Ondřej Michálek		
		STUPEŇ/PHASE	MĚŘITKO/SCALE	
		DŮR + DSP	1:50@A4	
DATUM/DATE		REVIZE/REVISION		VÝKRES Č./TITLE No.
		00		
05/2016		00		D.1.4.2.B-04