



Legenda miestností			
Číslo	Miestnosť	Plocha	Svetlá výška
101	Zádvorie	5,38	2,60
102	Špajza	1,6	2,60
103	Wc	1,62	2,60
104	Kuchyňa	9,31	2,60
105	Obývací izba	25,94	2,60
106	Chodba	9,74	2,60
107	Pracovňa	15,06	2,60
108	Deťská izba	18,81	2,60
109	Spáľňa	16,01	2,60
110	Kúpeľňa-wc	6,24	2,60
111	Technická miestnosť	2,72	2,60
112	Technická miestnosť	2,08	2,60
Spolu		114,51	

LEGENDA- vzduchotechnika:

- kruhové potrubie VZT- SPIRO - prívod/odvod
- prívod vzduchu
- odvod vzduchu

- 1 Vzduchotechnická rekuperačná jednotka PAUL NOVUS 300, el. príkon 117W 230V a 50Hz
- 2 Tlmič hluku ELEKTRODESIGN MAA 160-900
- 3 Tlmič hluku ELEKTRODESIGN MAA 160-900
- 4 Tanierový ventil Elektrodesign KE 100
- 5 Tanierový ventil Elektrodesign KE 80
- 6 Tanierový ventil Elektrodesign KE 125
- 7 Tanierový ventil Elektrodesign KK 80
- 8 Tanierový ventil Elektrodesign KK 100
- 9 ISO - box pre filtráciu a ako protimrazová ochrana - doobjednať s jednotkou
- Dverová mriežka IMOS DMNO 225x85, spodná hrana 250mm od podlahy

Pozn.1: Vo vnútorných dverách objektu sú inštalované dverové mriežky IMOS DMNO 225x85, a v kúpeľni 1.10 je uvažovaná dverová mriežka IMOS DMNO 225x125
 Pozn.2: Prívodné aj výfukové potrubie je potrebné zaizolovať izoláciou hrúbky 30mm v podstrešnom priestore a v exteriéri je potrebné potrubia zaizolovať aj oplechovať

