PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	S.V. (M)	PODLAHA		ZVL. ÚPRAVA POVRCHŮ	POZNÁMKA
160	ČEKÁRNA	32,21	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V. 100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
160.1	CHODBA	9,00	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V. 100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
160.2	CHODBA	8,05	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V. 100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
160.3	CHODBA	11,11	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V. 100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
161	RECEPCE	10,40	2,40	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V. 100 MM	PODHLED AKUSTICKÝ
162	VYŠETŘOVNA – ILTV	13,00	2,60	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	P03	KERAM. OBKLAD ZA UMYVADLEM V. 2150 MM	PODHLED SDK
163	VYŠETŘOVNA – ILTV	14,40	2,60	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	P03	KERAM. OBKLAD ZA UMYVADLEM V. 2150 MM	PODHLED SDK
164	PŘÍPOJKOVÁ MÍSNOST	7,80		CEMENTOVÝ POTĚR (stávající)			
165	DENNÍ MÍSTNOST	8,90	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	KERAM. OBKLAD ZA LINKOU V. 550 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
166	ELEKTROLÉČBA	74,90		ELEKTROVODIVÉ PVC VE ČTVERCÍCH (stávající)			
167	ÚKLID	1,20		KERAMICKÁ DLAŽBA (stávající)			
168	ŠATNA PACIENTI	27,10		PVC (stávající)			
169	WC	2,00		KERAMICKÁ DLAŽBA (stávající)			
170	VODOLÉČEBNÝ SÁL	92,20		KERAMICKÁ DLAŽBA BROKOVANÁ (stávající)			
171	TĚLOCVIČKA VSTUP	3,10		KERAMICKÁ DLAŽBA (stávající)			
172	MÍSTNOST ZTI	15,90		KYSELINOVZDORNÁ DLAŽBA (stávající)			
173	SKLAD	10,00	2,30	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V.100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
174	CHODBA	9,50	2,60	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	P02	SYST.KAUČUK. SOKL V.100 MM	PODHLED KOMBINOVANÝ
175	WC+SPRCHA PERSONÁL ŽENY	5,20	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
176	WC PERSONÁL – MUŽI	2,80	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
177	ÚKLID	2,30	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
178	WC PACIENTKY	3,80	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
179	PŘEDSÍŇ	2,90	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
179.1	WC PACIENTI	3,70	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	P01	KERAM. OBKLAD NA V. MÍSTNOSTI	PODHLED SDK IMPREGNOVANÝ
180	PRACOVNA	10,90		PVC (stávající)			
181	VYŠETŘOVNA	12,50		PVC (stávající)			
182	VYŠETŘOVNA	14,00		PVC (stávající)			
183	VYŠETŘOVNA	11,00		PVC (stávající)			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ SDK KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY – SYSTÉMOVÉ SÁDROKARTONOVÉ TL. 100, 150 A 250 MM S DVOJNÁSOBNÝM OPLÁŠTĚNÍM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 62,5 CM, SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY V MÍSTECH UCHYCENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A V MÍSTECH, KDE STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VYŽADUJE ZESÍLENOU KONSTRUKCI PRO OSAZOVÁNÍ PRVKŮ
- ZDIVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10 – NOVÉ ZDIVO PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM NA KAPSY (KAŽDÁ 3. VRSTVA)
- NOVÁ PŘÍČKA – SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ TL. 100 MM S JEDNOSTRANNÝM JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 62,5 CM, MEZI PROFILY VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- NOVÁ PŘÍČKA – SYSTÉMOVÁ SÁDROKARTONOVÁ TL. 75 MM S JEDNOSTRANNÝM JEDNODUCHÝM OPLÁŠTĚNÍM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 62,5 CM, MEZI PROFILY VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY

POZNÁMKA

1. DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY DLE STÁVAJÍCÍ – NÁŠLAPNÁ VRSTVA ELEKTROVODIVÉ PVC VE ČTVERCÍCH, V BARVĚ DLE STÁVAJÍCÍ, BETONOVÁ MAZANINA, LEPENKA, POLYSTYRÉN, IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI; PŘEDPOKL. TL. SKLADBY 100 MM
2. OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROTI PRACHU A POŠKOZENÍ (UTĚSNĚNÍ, ZAKRYTÍ...)
3. DOPLNĚNÍ PORUŠENÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – PVC V BARVĚ DLE STÁVAJÍCÍHO, VČETNĚ SOKLU VE TVARU FABIONU
4. DOPLNĚNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY V MÍSTĚ NOVĚ OSAZENÉHO VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU– KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TI Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140 MM
5. PODLAHA VE VYMEZENÉM PROSTORU CHRÁNĚNÁ PROTI POŠKOZENÍ (NAPŘ. POMOCÍ GEOTEXTILIE 300 g/m² + DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY) – ROZSAH OCHRANY ZAKRESLENÝ VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ
6. VÝMALBA OTĚRUVZDORNÝM, PRODYŠNÝM, ČISTITELNÝM NÁTĚREM V TEPLÝCH PASTELOVÝCH ODSTÍNECH; – ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚNÍ PO PROVEDENÍ VZORKŮ; – VÝMALBA BUDE PROVEDENA VE VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH, KDE BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ PRÁCE.
9. ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ (CCA 600/400 MM) PO RUŠENÉ VZT – STÁVAJÍCÍ PROSTUPY BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽITY PRO PROVEDENÍ NOVÝCH TRAS – NEVYUŽITÉ PROSTUPY BUDOU ZAZDĚNY, BUDE DOPLNĚNA OMÍTKA A NOVÁ VÝMALBA
10. ZPĚTNÁ ODBORNÁ MONTÁŽ PŘEMISŤOVANÝCH MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ TEPLÁRNY – VŠECHNA POVOLENÍ A VYJÁDŘENÍ POTŘEBNÁ K PŘEMÍSTĚNÍ MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY!
11. TRASA V KONSTRUKCI PODLAHY PRO VEDENÍ ROZVODŮ SLP A NN PRO NAPOJENÍ PULTU STANOVIŠTĚ SESTER (PRVEK 1/I); – TRASA JE SOUČÁSTÍ PROFESE NN A SLP.
12. PROSTUP ØT ø CCA 100 MM ZDĚNOU KCI, PROSTUP VZT CCA 600/350 MM JÁDROVÉ VRTÁNÍ – VŠECHNY PROSTUPY ZPĚTNĚ ZAPRAVIT – POLOHA A VELIKOST PROSTUPŮ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ! – NUTNO DOLADIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!!
13. OPRAVA JÁDROVÉ OMÍTKY, CELOPLOŠNÉ PŘEŠTUKOVAT A PŘEBROUŠIT, NANESENÍ SÁDROVÉHO TMELU+CELOPLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ
14. ZPĚTNÁ ODBORNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZETOVÝCH PODHLEDŮ 600/600 MM VČETNĚ ZPĚTNÉ ODBORNÉ MONTÁŽE SVÍTIDEL – POŠKOZENÉ ČI PONIČENÉ LAMELY BUDOU VYMĚNĚNY, PŘEDPOKLAD CCA 15 % NOVÝCH LAMEL

LEGENDA ZNAČEK

- PHP – PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, VIZ B.1 POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO PO KONZULTACI S HIP NA STAVBĚ.
- SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU, DVÍŘKA JE NUTNO OSADIT DLE SKUTEČNÉHO UMÍSTNĚNÍ ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ, KTERÉ ZPŘÍSTUPŇUJÍ. PŘEDPOKLÁDANÁ VELIKOST DVÍŘEK 600/600 MM A 400/400 MM.

LEGENDA PODHLEDŮ

- (A) PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PEVNÝ ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÝ, SDK DESKY STANDARD TL. 12,5 MM, BEZ IZOLACE. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ ZAPUŠTĚNÁ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5 MM.
- (B) PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PEVNÝ ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÝ, SDK DESKY IMPREGNOVANÉ DO VLHKÝCH PROSTOR TL. 12,5 MM, BEZ IZOLACE. KOLEM MÍSTNOSTI LEMUJÍCÍ ZAPUŠTĚNÁ STÍNOVÁ HRANA 12,5/12,5 MM.
- (C) PODHLED MINERÁLNÍ ROZEBÍRATELNÝ ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, DESKY 600/600 MM, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA, VIDITELNÉ PROFILY Š.24 MM, BEZ IZOLACE.
- (D) PODHLED AKUSTICKÝ PEVNÝ ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, NEPRAVIDELNÉ ROZPTÝLENÉ KRUHOVÉ DĚROVÁNÍ, 12/25/35 MM. IZOLACE S MINERÁLNÍ VLNY TL.50 MM S ABSORPČNÍ ČERNOU NETKANOU TEXTILÍ 45 g/m².

(x1) SDK ČELO V.200 MM
(x2) SDK DRÁŽKA Š.75 MM/V.100 MM
(x3) SDK DRÁŽKA Š.150 MM/V.100 MM

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A BEZPRAŠNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNÍ DOBA NA STAVBĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VÍKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH–MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENÁ INVESTOREM STAVBY. PRÁCE V UŽÍVANÝCH PROSTORÁCH MŮŽOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE V DOBĚ ODSOUHLASENÉ INVESTOREM (S MAXIMÁLNÍ SNAHOU O CO NEJNIŽŠÍ HLUČNOST A BEZPRAŠNOST!) PROVÁDĚNÍ NAPOJENÍ NA MÉDIA A PŘÍPADNÉ VÝLUKY PROVOZU SÍTÍ MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU INVESTOREM!

POZNÁMKA

- V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU OSAZENY NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ TJ. NOVÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘNÍ KŘÍDLA A NOVÉ OKNO
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE, ZBAVENÉ OMÍTEK/OBKLADŮ, BUDOU ŘÁDNĚ OČIŠTĚNY, POVRCHY BUDOU SROVNÁNY DO ROVINY JÁDROVOU OMÍTKOU, VYZTUŽENÍ PERLINKOU V MÍSTECH PŘECHODŮ MATERIÁLŮ, POVRCHY PŘESTĚRKOVAT SÁDROVÝM TMELEM A PŘEBROUSIT. NA ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDE CELOPLOŠNĚ APLIKOVÁNA NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA V ROZSAHU 100 %. VNITŘNÍ POVRCHY STĚN NA NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OPATŘENY DVOUVRSTVOU OMÍTKOU SE ŠTUKOVOU VRSTVOU;
- VE ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY, VIZ D.1.1.3.1 SKLADBY PODLAH;
- DOJDE K OSAZENÍ NOVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ (PŘEKLADŮ), VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ D.1.1.2.1.01;
- SDK KONSTRUKCE MONTOVAT AŽ PO PROVEDENÍ PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!
  - V DĚLÍCÍCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH TL.100, 150 A 200 MM BUDE POUŽITA ZVUKOVÁ IZOLACE PŘEDEPSANÉ TLOUŠŤKY PRO SPLNĚNÍ STUPNĚ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 47 dB;
  - NAPOJENÍ SDK PŘÍČKY NA ZDĚNOU PŘÍČKU PROVÉST POMOCÍ SYSTÉMOVÉ VÝZTUŽNÉ PÁSKY A TMELU, KVALITA TMELENÍ STUPNĚ Q3 DLE SPECIFIKACE KNAUF;
- ROZMĚRY, TYP A PROVEDENÍ PODHLEDŮ BUDE ŘEŠENO VE VÝKRESECH PODHLEDŮ, VIZ. D.1.1.2.2.05 VÝKRES PODHLEDŮ;
- STYKY ODLIŠNÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU ŘEŠENY PODLAHOVÝMI LIŠTAMI UMÍSTĚNÝMI V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z CHODBY DO PROSTOR SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ;
- TLOUŠŤKY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA;
- ZA ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY ZTI BUDE POD OBKLAD PROVEDENA POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVÁ DISPERZNÍ STĚRKA PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ:
  - ZA UMYVADLY DO VÝŠKY 1,5 m, V ŠÍŘCE 1 m (OD OSY UMYVADLA);
  - ZA WC A VÝLEVKAMI DO VÝŠKY 1,2 m, V ŠÍŘCE 1 m (OD OSY PŘEDMĚTU);
  - ZA SPRCHAMI DO VÝŠKY 2,15 m, PO OBVODU CELÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU;
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ BUDE NAPOJENA NA POJISTNOU STĚRKOVOU HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVOU DISPERZNÍ STĚRKU PODLAHY, KTERÁ BUDE VYTAŽENA NA KONSTRUKCI STĚN DO VÝŠKY MIN. 300 mm POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ROHOVÝCH PÁSKŮ 3 kg/m²;
- OBKLADY BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY 2150 MM, ZA LINKAMI A DO VÝŠKY PODHLEDU, OBKLADY BUDOU UKONČENY SYSTÉMOVÝMI AL LIŠTAMI, VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU;
- SPRCHOVÝ KOUT V PROVEDENÍ V RÁMCI PODLAHY – SNÍŽENÍM PODLAHY O MAX. 20 MM A VYSPÁDOVÁNÍM (BEZ POUŽITÍ VANIČKY)
- NOVÁ HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (STĚRKOVÁ BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE) BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PÁSKŮ
- DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIÍ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, ÚT, MaR, ZTI, SLP, NN... POLOHA A VELIKOST PROSTUPŮ V SDK PŘÍČKÁCH ČI ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ – NUTNO DOLADIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!! PROSTUPY BUDOU ZAPRAVENY, VČETNĚ POŽÁRNÍHO UTĚSNĚNÍ;
  - PŘED A BĚHEM PROVÁDĚNÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE VE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO OVĚŘIT KVALITU ZDIVA, POSOUDIT S UVEDENÝMI STATICKÝMI POŽADAVKY; POKUD SE BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ VYSKYTNE POCHYBNOST O STAVU KONSTRUKCÍ NUTNO SITUACI IHNED ŘEŠIT SE STATIKEM A GP!
- STÁVAJÍCÍ HYDRANT BUDE NAHRAZEN NOVÝM, DLE D.1.4.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ;
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VIZ PŘÍLOHA D.1.1.3.7;
- V MÍSTECH UCHYCENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA STĚNU A V MÍSTECH, KDE STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VYŽADUJE ZESÍLENOU KONSTRUKCI PRO OSAZOVÁNÍ PRVKŮ, MUSÍ BÝT DO KCE STĚN VLOŽENY VÝZTUHY!
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ A PROTI PRACHU NAPŘ. ZABALENÍM DO PE FÓLIE;

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA, ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA
ZODP.PROJEKTANT	ING. ZBIGNIEW KALETA
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.HÁDLÍK, ING. Z.MIKESKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA
INVESTOR : NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ, POLNÍ 3, 639 00	
NÁZEV AKCE: „Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“	
OBJEKT: -	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP- NOVÝ STAV	

a t e l i e r 2 0 0 2
ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO

FORMÁT	9 A4
DATUM	ČERVEN 2016
STUPEŇ	JP
ČÍSLO ZAKÁZKY	A1612
SPECIALIZACE	D.1.1
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2.2.01