



Legenda značení

- Ohraničení vytápěné zóny
- Navržené zateplení fasády z ETICs EPS, EPS 70F Styrotrade, SVT2501, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)
Provedení ETICS musí odpovídat ČSN 73 0921. Lepení desek musí být provedeno tak, aby bylo zamezeno proudění vzduchu mezi tepelnou izolací a stěnou, tj. na rámeček z lepidla a 3 terče.
- Navržené zateplení podlahy nad exteriérem z ETICs EPS, EPS 70F Styrotrade, SVT2501, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)
- Stávající zdivo - děrovaná cihla
- Stávající zdivo - tvárnice Ytong
- Komínové těleso

- 02 STN-002: Obvodová stěna 450
Vnitřní nátěr 0,03 mm
Stěrka 2 mm
Zdivo z děrované cihly 450 mm
Penetrace
ETICs EPS, tl. 160 mm, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)
- 03 STN-003: Obvodová stěna 330
Vnitřní nátěr 0,03 mm
Stěrka 2 mm
Zdivo z děrované cihly 330 mm
Penetrace
ETICs EPS, tl. 160 mm, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)
- 08 STN-008: Obvodová stěna 250
Vnitřní nátěr 0,03 mm
Stěrka 2 mm
Zdivo z tv. Ytong 250 mm
Penetrace
ETICs EPS, tl. 160 mm, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)

- 15 PDL-015: Podlaha nad exteriérem
ŽB deska 100 mm
Penetrace
ETICs EPS, tl. 160 mm, $\lambda_D=0,039$ W/(m.K)

Poznámky:

* výkres neslouží pro realizaci stavby - navržené dimenze, typy izolantů, stejně tak počet měněných otvorových výplní, je nutné dodržet

Autorizovaná osoba:	Ing. Pavel Oravec, Ph.D.
Vypracoval:	Ing. Aleš Břenek
Investor:	Duží Daša Studénka
Místo stavby:	Smetanova 769, 742 13 Studénka
Výkres:	Návrhový stav 1. NP
Měřítko:	1:100
Formát:	A3
Kancelář: Skupina IVF Teslova 1129/2b 70200, Ostrava - Přívoz	
+420 737 36 32 32 info@dotacezatepleni.cz	

