



Parametre UK	
Q UK	= 11 730 W
M UK	= 605 kg/h
d T	= 70,50 °C
d P	= 10 000 Pa



**LEGENDA RADIÁTOROV A ARMATÚR:**

- C-Profil 22 600x1200 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO BUDERUS LOGATREND C-PROFIL 2 DOSKY 2 KONVEKTOR, VÝŠKA TELESÁ 600 mm, DĹŽKA 1200 mm S BOČNÝM PRIPOJENÍM, DOOBJEDNÁŤ ZÁSLEPKU A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PV/15+Th RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL BUDERUS (HONEYWELL BB) VERAFIX-E) BEZ PREDNASTAVENIA PRIAMY DN 15 + TERMOSTATICKÁ HLAVICA LOGAFIX BH - V DODÁVKE BUDERUS
- PS/15/0,7 RADIÁTOROVÉ UZATVÁRACIE PRIAME SRUBENIE DN 15 BUDERUS (HONEYWELL) S PREDNASTAVENÍM 0,7 - PREDNASTAVENIE JE UDÁVANÉ V POČTE OTÁČOK
- FMS 20-33 KONZOLY PRE UCHYTENIE TELES LOGATREND NA STENU
- WE 817 KONZOLY PRE UCHYTENIE TELES LOGATREND NA PODLAHU

**ZOZNAM MIESTNOSTI**

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PL. M2
001	SCHODISKO	3,18
002	KOTOLNA	15,38
003	SKLAD	22,25
PLOCHA SPOLU		40,81

Prí montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP. Prí montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Prí akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	KONTROLOVAL	Ing. Alexander SZEKELY projektovateľ výkurovania I. mob. 0907 331 536 0918 481 047 e-mail: szeke@netoska.sk ad. skveštný inžinier resp. č. 4933/SP/14
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	
INVESTOR MGR.ALENA KLIMOVÁ, KROSNĀNSKA 55, 040 22 KOŠICE			POČET A4 2
STAVBA <b>Rodinný dom - Prístavba a nadstavba</b>			DÁTUM 07/2015
MIESTO SOKOL, HLAVNÁ 24, Č.P. 511/1 VYKUROVANIE			STUPEŇ RP
OBSAH <b>Pôdorys suterénu - nový stav</b>			MIERKA 1:50
			ARCH.Č. <b>UV/02</b>