



**ZOZNAM MIESTNOSTI**

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PL M2
100	VONKAJŠIE SCHODISKO	(6,69)
101	ZADVERIE A SCHODISKO	11,04
102	PREDSIEN	6,77
103	KUCHYŇA	19,23
104	OBÝVAJACIA IZBA	24,16
105	KÚPEĽNÁ	5,49
106	SPÁLŇA	22,76
107	LOGGIA	(7,10)
PLOCHA SPOLU		89,45

LEGENDA RADIÁTOROV A ARMATÚR:
KLT 1220.600 REBRIKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORALUX LINEAR COMFORT, VYROBCA KORADO ČESKÁ TŘEBOVÁ, VÝŠKY 1220 mm, DLŽKY 600 mm
VC-Profil 22 600x1200 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO BUDERUS LOGATREND VC-PROFIL 2 DOSKY 2 KONVEKTOR, VÝŠKA TELESA 600 mm, DLŽKA 1200 mm SO SPODNÝM PRIPOJENÍM, OBSAHUJE VENTILOVÚ VLOŽKU
RV/15+Th RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL BUDERUS (HONEYWELL BB) VERAFIX-E) BEZ PŘEDNASTAVENIA ROHOVÝ DN 15 + TERMOSTATICKÁ HLAVICA LOGAFIX BH - V DODÁVKE BUDERUS
RS/15/0,7 RADIÁTOROVÉ UZATVÁRACIE ROHOVÉ ŠRŔBENIE DN 15 BUDERUS (HONEYWELL) S PŘEDNASTAVENÍM 0,7 - PŘEDNASTAVENIE JE UDÁVANÉ V POČTE OTÁČOK
Vv/15/5,0 +Th H 1/2"-P VENTILOVÁ VLOŽKA TELESA VC-PROFIL NASTAVENIE 5,0, LOGAFIX BD A RADIÁTOROVÉ ŠRŔBENIE VERAFIX VKE PRE TERMOSTATICKÁ HLAVICA V PRIAMOM PŘEVEDENÍ - V DODÁVKE BUDERUS
Vv/15/5,0 +Th H 1/2"-R VENTILOVÁ VLOŽKA TELESA VC-PROFIL NASTAVENIE 5,0, LOGAFIX BD A RADIÁTOROVÉ ŠRŔBENIE VERAFIX VKE PRE TERMOSTATICKÁ HLAVICA V ROHOVOM PŘEVEDENÍ - V DODÁVKE BUDERUS
FMS 20-33 WE 817 KONZOLY PRE UCHYTENIE TELES LOGATREND NA STENU KONZOLY PRE UCHYTENIE TELES LOGATREND NA PODLAHU

**Parametre UK**

Q uk	=	11 730	W
M uk	=	505	kg/h
d T	=	70 / 50	°C
d P	=	10 000	Pa



**Prí montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP. Prí montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.**

Prí akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	KONTROLOVAL
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY
INVESTOR MGR.ALENA KLIMOVÁ, KRŠNIANSKÁ 55, 040 22 KOŠICE		
STAVBA <b>Rodinný dom - Prístavba a nadstavba</b>		
MIESTO	SOKOL, HLAVNÁ 24, Č.P. 511/1	VYKUROVANIE
OBSAH <b>Pôdorys prízemnia - nový stav</b>		

<b>Ing. Alexander SZEKELY</b> projektovateľ výstavby	
I. mob. 0907 531 538 0918 493 047	
POČET A4	2
DÁTUM	07/2015
STUPEŇ	RP
MIERKA	1:50
ARCH.Č.	
<b>UV/03</b>	