



ZOZNAM MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PL. M2
2.01	SCHODISKO	6,20
2.02	CHODBA	6,96
2.03	IZBA	21,66
2.04	KÚPEĽŇA	5,55
2.05	IZBA	15,78
2.06	IZBA	17,30
2.07	BALKÓN	(2,40)
PLOCHA SPOLU		73,45

- LEGENDA RADIÁTOROV A ARMATÚR:**
- KLT 1220.600 REBRIKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORALUX LINEAR COMFORT, VÝROBCA KORADO ČESKÁ TRĚBOVÁ, VÝŠKY 1220 mm, DĹŽKY 600 mm
 - VC-Profil 22 600x1200 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO BUDERUS LOGATREND VC-PROFIL 2 DOKSKY 2 KONVEKTOR, VÝŠKA TELESÁ 600 mm, DĹŽKA 1200 mm SO SPONÝM PRÍPOJENÍM, OBSAHUJE VENTILOVÚ VLOŽKU
 - RV/15+Th RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL BUDERUS (HONEYWELL BB) VERAFIX-E BEZ PREDNASTAVENIA ROHOVÝ DN 15 + TERMOSTATICKÁ HLAVICA LOGAFIX BH - V DODÁVKE BUDERUS
 - RS/15/0,7 RADIÁTOROVÉ UZATVÁRACIE ROHOVÉ ŠRUBENIE DN 15 BUDERUS (HONEYWELL) S PREDNASTAVENÍM 0,7 - PREDNASTAVENIE JE UDÁVANÉ V POČTE OTÁČOK
 - Vv/15/5,0 +Th VENTILOVÁ VLOŽKA TELESÁ VC-PROFIL NASTAVENIE 5,0, TERMOSTATICKÁ HLAVICA H 1/2"-P LOGAFIX BD A RADIÁTOROVÉ ŠRUBENIE VERAFIX VKE PRE TELESÁ VC-PROFIL V PRIAMOM PŘEVEDENÍ - V DODÁVKE BUDERUS
 - Vv/15/5,0 +Th VENTILOVÁ VLOŽKA TELESÁ VC-PROFIL NASTAVENIE 5,0, TERMOSTATICKÁ HLAVICA H 1/2"-R LOGAFIX BD A RADIÁTOROVÉ ŠRUBENIE VERAFIX VKE PRE TELESÁ VC-PROFIL V ROHOVOM PŘEVEDENÍ - V DODÁVKE BUDERUS
 - FMS 20-33 KONZOLY PRE UCHYTENIE TELIES LOGATREND NA STĚNU
 - WE 817 KONZOLY PRE UCHYTENIE TELIES LOGATREND NA PODLAŽU

Parametre UK

Q uk	=	11 730	W
M uk	=	505	kg/h
d T	=	70 / 50	°C
d P	=	10 000	Pa

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP. Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	KONTROLOVAL
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY
INVESTOR MGR.ALENA KLIMOVA, KROSNJANSKA 55, 040 22 KOŠICE		
STAVBA	Rodinný dom - Prístavba a nadstavba	
MIESTO	SOKOL, HLAVNÁ 24, Č.P. 511/1	VYKUROVANIE
OBSAH	Pôdorys podkrovia - nový stav	



-13°C

PÁRE ČÍSLA:

Ing. Alexander SZEKELY
 projektovateľ výkurovania
 mob: 0907 531 528
 0918 491 047
 email: szekely@netko.sk
 ul. Stavovej uličky, Ing. Č. 0333-SP14

POČET A4	2
DÁTUM	07/2015
STUPEŇ	RP
MIERKA	1:50
ARCH.Č.	UV/04