



WS 01 varianta "B"
 WT01, WT02
 WL RD-MX1
 WL RE-RD

- smer elektromerový rozvádzač RE
- smer videovrátnik
- smer el. brána

Poznámka: Varianta "A" - plynofikovaný RD
 Varianta "B" - elektrifikovaný RD

LEGENDA SVETELNÝCH VÝVODOV A PRÍSTROJOV
 POZRI VÝKRES č. E-03!

LEGENDA MIESTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1.01 | ZÁDVERIE | 6.72 |
| 1.02 | DETSKÁ IZBA | 14.15 |
| 1.03 * | WC | 1.71 |
| 1.04 * | KÚPEĽŇA | 4.63 |
| 1.05 | SPÁĽŇA | 14.27 |
| 1.06 | OBÝVACIA IZBA, JEDÁĽŇ | 31.30 |
| 1.07 * | KUCHYŇA | 14.33 |
| 1.08 | ŠPAJZA | 3.61 |
| 1.09 * | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 3.49 |
| 1.10 | DETSKÁ IZBA | 14.15 |
| 1.11 | CHODBA | 5.75 |
| 1.12 * | KÚPEĽŇA | 3.91 |
| | PLOCHA SPOLU | 118.02 |

* INŠTALÁCIU REALIZOVAŤ V ZMYSLE
 STN 33 2000-7-701

NAPĀTOVÉ SÚSTAVY:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C | ~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S |
| ~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S | =18V DC, ~9V AC |

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM A PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 49/17

POZNÁMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČIŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.
 SPÍNAČE PRE OVLÁDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ÚROVŇOU PODLAHY. ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY. OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRÁNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU. SPÍNAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍC TYPU K068, RESP. KP68. SPÁJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO SVORKOVNICOVÝCH KRABICIACH S VIEČKOM, TRANSPARENTNÝMI SVORKOVNICAMI WAGO.

| | | | |
|---|--|--------|---------------------------------|
| TENTO VÝKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.! | | | |
| INVESTOR | | | |
| NÁZOV STAVBY | NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | | |
| MIESTO/Č. PARCELY | | | |
| AUTORI | Ing. Miroslav Javorček, PhD., MFpro, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | | |
| GP | Ing. Miroslav Javorček, PhD., MFpro, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | | |
| HIP | Ing. Miroslav Javorček, PhD., MFpro, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | | |
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A | FORMÁT | 2 x A4 |
| ČASŤ PD | ELEKTROINŠTALÁCIA NN | MIERKA | 1:75 |
| PS, SO | SO 01 | DÁTUM | 03/2017 |
| OBSAH VÝKRESU | SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OBVODY - 1.NP | STUPEŇ | ČÍSLO VÝKRESU SP E-04 |

