


SCHEMA ZAPOJENIA



LEGENDA :

- (K) PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VISSMANN TYP VITODENS 200
VÝKON=17kW S ODĀJAHOM SPALIN ZVISOLO CEZ STRECHU-TURBO
SPOTREBA PLYNU=2,0 m³/h
- (OV) NEPRIAMO OHRIEVANÝ ZÁSOBNÍK TEPELU VODY
TYP VISSMANN VITOCELL W-100 O OBJEME 120 L
- 1 PRIESTOROVÝ TERMOSTAT
- 2 EXPANZNÁ NADoba S MEMBRANOU EXPANZOMAT TE 12,OBJEM 12 l
- (R10) KOMPAKTNÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ-HERZ
10 OKRUHOV SO SKRINKOU

K-600/1640 OKRUH č.10
OKRUH č.9
OKRUH č.8
OKRUH č.7
OKRUH č.6
OKRUH č.5
OKRUH č.4
OKRUH č.3
OKRUH č.2
OKRUH č.1

+/-0,0=168,50

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.KANIANSKY MURANHO č.23 949 01,NITRA
ING.KANIANSKY	ING.KANIANSKY		
INVESTOR:	Miroslav r. Gálus, 95154 Veľké Chynčice, č. 27, p.č. 70/11		
NÁZOV MIESTO STAVBY	RODINNÝ DOM – NOVOSTAVBA		
OBJEKT	VEĽKÉ CHYNČICE, NITRIANSKY KRAJ		
ÚČEL-ČASŤ	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	DATEM	10/2013
OBSAH VÝKRESU	SCHÉMA ZAPOJENIA	STUPEŇ	PSP
		FORMAT	1A4
		MIERKA	
			2