



Legenda :

- TČ** Tepelné čerpadlo Daikin Alterma EHBH-CB + ERLQCV3/CW1 vzduch-voda o výkonu min.11kW
- R** Rozdělovací stanice topných okruhů pro podlahové topení pro 7 topných obvodů s bočním napojením (oběhové čerpadlo, termost. hlavice, termostat)



- ... přívodní potrubí 45°C
- - - ... vratné potrubí 35°C

Potrubní rozvody k jednotlivým tělesům jsou provedeny z měděných trubek

Potrubí k registrům je vedeno v Cu trubkách

V koupelně je osazeno trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR s rohovým termostatickým ventilem HEIMEIER typ č. 3511-02.000 a termostatickou hlavici HEIMEIER K typ č. 6000-00.500

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA $T_e = -15^\circ\text{C}$

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVÍ	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE:		DATUM: 11/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
VYTÁPĚNÍ 1.NP		D.1.4.11