



Legenda :

TČ Tepelné čerpadlo Daikin Alterma EHBH-CB + ERLQCV3/CW1
vzduch-voda o výkonu min.11kW

R Rozdělovací stanice topných okruhů pro podlahové topení
s bočním napojením (oběhové čerpadlo, termost. hlavice, termostat)



— ... přívodní potrubí 45°C
- - - - - ... vratné potrubí 35°C

Potrubní rozvody k jednotlivým tělesům jsou provedeny
z měděných trubek
Potrubí k registrům je vedeno v Cu trubkách

V koupelně je osazeno trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR
s rohovým termostatickým ventilem HEIMEIER typ č. 3511-02.000
a termostatickou hlavici HEIMEIER K typ č. 6000-00.500

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA $T_e = -15^\circ\text{C}$

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVÍ	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE:		DATUM: 11/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
VYTÁPĚNÍ SCHEMA		D.1.4.13