



☐ RP ROZVODNICE PLASTOVÁ ZAPUŠŤENÁ

DOMOVNÍ SPÍNAČ

STROPNÍ VÝVOD UKONČENÍ SVORKOVNICI
A LUSTRAKEM

— S STROPNÍ VÝVOD NÁSTĚNNÝ

SP POHYBLIVÝ PŘÍVOD KE SPORÁKU 400V/16A

VENKOVNÍ ZÁSUŠKA DO VLHKA

DOMOVNÍ ZÁSADKA

DOMOVNÍ DVOJZÁSUVKA

EKILERNI CIDLO U

—...—] SIA ANIENI ZASUVKA, KUAXIALNI KABEL KH2ID

DAIA DAIOVA ZASOVKA, LAN KABLE

AP ZASUVKA K AUTOMATICKÉ PRACCE

-----C MN ZASUVKA K MYCCE NADOBI

☐ VT VIDEOTELEFON+ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

☒ PČ POŽÁRNÍ ČIDLO AUTONOMNÍ DETEKCE

----- PŘÍVOD CYKY 4Bx16mm²

Ⓔ PA HLAVNÍ OCHRANNA SVORKA, DOPLNĚNÍ POSPOJOVÁNÍ vodič CΥ 2,5 mm² zelenožlutý + svorky AB v místnosti provést zvýšenou ochranu pospojováním

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V,TN-C-S

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADU A LUDMILA FREJDLINOVÍ	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE:		
	NOVOSTAVBA RD	
OBSAH:		PŘÍLOHA:
ELEKTROINSTALACE 1.NP		D.1.4.7