


Legenda :

provedení hromosvodu musí odpovídat  
ČSN 34 13 90, uzemnění ČSN 332000–5–54  
jímací soustava hřebenová  
----- základový zemník FeZn 30x4  
———— jímací vedení FeZn ø8/PV 14

- OU ochranný úhelník
- SZ svorka zkušební
- SR O3 svorka propojovací
- PJ pomocný jímáč, l = 0,3 m

Anténa TV bude napojena na hromosvod,  
umístění antény dle investora  
detail M1:50



VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADU A LUDMILA FREJDLINOVÍ	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKULKY p.č. 158/35, 36	
AKCE:		DATUM: 11/2015
	NOVOSTAVBA RD	MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPĚŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA: D.1.4.9
	HROMOSVOD	