



Legenda :

REK Ventilační jednotka s rekuperací tepla
LWZ 270 (STIEBEL ELTRON)

==== Přívodní potrubí DN 160, 140
---- Odvodní potrubí DN 160, 140

Rozvody jsou provedeny pod stropem
Hlavní větve jsou Ø160mm, přívodní do jednotlivých místností je Ø140mm
Materiálem je plechové pozinkované potrubí

Polohu výústek je možno upravit dle investora—dle toho upravit také rozsah podhledů
Při prostupu nosnou zdí nutnou použít chráničku

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:		DATUM: 6/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
REKUPERACE 1.NP		D.1.4.14