



Legenda :

TČ Tepelné čerpadlo Daikin Alterma vzduch–voda o výkonu min.9kW

R Rozdělovací stanice topných okruhů pro podlahové topení pro 4 topné obvody s bočním napojením (oběhové čerpadlo, termost. hlavice, termostat)



— ... přívodní potrubí 45°C
- - - ... vratné potrubí 35°C

Potrubní rozvody k jednotlivým tělesům jsou provedeny z měděných trubek
Potrubí k registrům je vedeno v Cu trubkách

V koupelně je osazeno trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR s rohovým termostatickým ventilem HEIMEIER typ č. 3511–02.000 a termostatickou hlavici HEIMEIER K typ č. 6000–00.500

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA $T_e = -15^\circ\text{C}$

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:		DATUM: 6/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
VYTÁPĚNÍ – SCHEMA		D.1.4.13