



## Legenda :

**R** Rozdělovací stanice topných okruhů pro podlahové topení  
pro 8 topných obvodů  
s bočním napojením (oběhové čerpadlo, termost. hlavice, termostat)



— ... přívodní potrubí 45°C  
- - - - - ... vratné potrubí 35°C

Potrubní rozvody k jednotlivým tělesům jsou provedeny  
z měděných trubek  
Potrubí k registrům je vedeno v Cu trubkách

V koupelně je osazeno trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR  
s rohovým termostatickým ventilem HEIMEIER typ č. 3511-02.000  
a termostatickou hlavici HEIMEIER K typ č. 6000-00.500

VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA  $T_e = -15^\circ\text{C}$

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:		DATUM: 6/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
		PŘÍLOHA:
OBSAH:		D.1.4.12
VYTÁPĚNÍ 2.NP		