

Legenda :

- ... (S) studená voda
- ... (T) teplá užitková voda
- ... (C) cirkulovaná voda
- ... venkovní vodovodní potrubí

Legenda zařizovacích předmětů :

U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
V...vana – výška připojení 750 mm čistá podlaha
D...kuch. dřez – výška připojení 680 mm čistá podlaha
WC..klozet – výška připojení 400 mm čistá podlaha
AP...pračka – výška připojení 800 mm čistá podlaha
MN...myčka – výška připojení 680 mm čistá podlaha
S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha

TČ Tepelné čerpadlo Daikin Alterma vzduch–voda o výkonu min.9kW + stacionární zásobník vody o objemu 200l

Poznámka :

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu s tl. stěny 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze v souběhu s rozvody ÚT, rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech nad podlahou
Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaze je uloženo bezespádově
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro vanu v nástěnném provedení. Pro připojení pračky a myčky je použita podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody
U TČ a na odbočkách do 2.NP jsou osazeny uzávěry – kulové teflonové kohouty

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE: **NOVOSTAVBA RD**		DATUM: 6/2015
		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH: **VODOVOD – IZOMETRIE**		PŘÍLOHA: **D.1.4.6**