



Legenda :

REK Ventilační jednotka s rekuperací tepla
LWZ 270 (STIEBEL ELTRON)

- ==== Přívodní potrubí DN 160, 140
---- Odvodní potrubí DN 160, 140

Rozvody jsou provedeny pod stropem
Hlavní větve jsou Ø160mm, přívodní do jednotlivých místností je Ø140mm
Materiálem je plechové pozinkované potrubí

Polohu výústek je možno upravit dle investora—dle toho upravit také rozsah podhledů
Při prostupu nosnou zdí nutnou použít chráničku

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| VYPRACOVAL: | ING. JAN ZAORAL | Č. PARÉ |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JAN ZAORAL | |
| INVESTOR: | SERGEJ NĚSTĚROV | |
| MÍSTO STAVBY: | STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6 | |
| AKCE: | | DATUM: 6/2015 |
| NOVOSTAVBA RD | | MĚŘITKO: 1:50 |
| | | STUPEŇ: DSP |
| OBSAH: | | PŘÍLOHA: |
| REKUPERACE 2.NP | | D.1.4.15 |