


Legenda :

provedení hromosvodu musí odpovídat
ČSN 34 13 90, uzemnění ČSN 332000–5–54
jímací soustava hřebenová

— · — · — základový zemnič FeZn 30x4
———— jímací vedení FeZn ø8/PV 14

OU ochranný úhelník
SZ svorka zkušební
SR 03 svorka propojovací
PJ pomocný jímač, l = 0,3 m

Anténa TV bude napojena na hromosvod,
umístění antény dle investora
detail M1:50



VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:		DATUM: 6/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
		PŘÍLOHA: D.1.4.9
OBSAH:		
HROMOSVOD		