

UMIESTNENIE ŠACHTICE S VENTILMI, OVLÁDACEJ
JEDNOTKY A ČIDLA ZRÁŽOK SA UPRESNÍ NA REALIZÁCIÍ

POŽADOVANÝ ZDROJ VODY:

Q= 2,5 m³/h, H=45 m V MIESTE NAPOJENIA ZÁVLAHY

LEGENDA :

ZOSTAVA :

GULOVÝ HLAVNÝ VENTIL 1"

FILTER 1"

GULOVÝ VENTIL 1"

ELEKTROMAGNETICKE VENTILY



OVLÁDACIA JEDNOTKA

ČIDLO ZRÁŽOK



RVAN 17-24 VÝSUVNÝ ROZPRAŠOVACÍ POSTREKOVACÍ:
1804 s rotačnou tryskou RVAN

POTRUBIE Ø 32 HD PE PN 6 - HLAVNÝ RAD

POTRUBIE Ø 32 HD PE PN 6 - SEKČNÉ POTRUBIA

KÁBLE IRC 2 X 0,8 MM2



MERITKO:

