

Příloha č. 1 smlouvy 19_SOP_01_4121565676
Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121565676
SPECIFIKACE ZARÍZENÍ - odběr

- umístění zařízení: Chotkov, kat.území: Chotkov, para.č.581/22, 330 17 Chotkov
- EAN: - pro data spotřeby 859182400801462545

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- sponači přvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky na v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVAČÍHO MÍSTA

- napětová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBÍČE

Spotřebič	Přívodní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem pokrytí [kW]
Chřív TUV - akumulární	0,000	2,000	2,000
Příprava pokrmů	0,000	10,000	10,000
Klimatizace	0,000	3,000	3,000

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své nemovitosti v rozsahu:

Odběr bude připojen ze stávajícího připojovacího bodu ČEZ Distribuce, a.s., z připojovacího skříně umístěné v poli u parcely číslo 581/22. Elektroměrový rozvaděč umístí v plíni s přístupem z veřejného prostranství a připraví pro osazení požadovaného měřícího zařízení.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTRINY

- umístění měřícího zařízení: plíň, optocení
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektriny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření upravené k zapojování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sp., PPDS a Připojovacími podmínkami pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nové budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s "Pravidly provozování distribuční soustavy", "Připojovacími podmínkami PDS", Podmínkami distribuce elektriny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SOP

- Uzavřená smlouva o připojení SOP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplyvajících.
- Zpráva o východí revizi elektrického zařízení v OM/výroby a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.

R4P-100 ReqType11 ReqID: 00003215046; PraceID: CS_20190923112211330 0007 DocID: 00000000041802398
 BOLD:001A4A1A02P11FE93;IB:AS30;RHA:10111;BOMK;ZISUC3;YFN;Dm;1;Vre;C;Oslm;W;G;S;A;P;P;P;cel;ly;v;ob;S;M;L;9;15;ZAKID:0010380200
 DocID:001038111237;IA:3;P;P;4;1;1;3;1;5;M;K;X;1;9;D;7;0;1;3;9;9;D;aw;9;0;5;u;e;7;0;0;0;1;Y;h;1;R;P;A;rc;P;5;8;1;at;1;2;9;2;zas;1;7;4