

Poptávka

na instalaci a provoz tepelných čerpadel s bivalentní nízkoemisí plynovou kotelnou pro vytápění domu a ohřev TUV

Objekt: bytový dům o 76 bytových jednotkách v 9 nadzemních podlažích se 4 vchody. Stavba z roku 1965 z děrovaných cihel Cdm 240 x 115 x 113 mm v plášťových stěnách tl. 450 mm a vnitřních nosných stěnách tl. 270 mm, s pláštěm budovy zatepleným EPS 100 mm v roce 2012, plochou panelovou střechou zateplenou EPS 80 mm v roce 2001.



Lokalita: Měchenická 2556-2559, 141 00 Praha 4, sídliště Spořilov II, které je tvořené převážně z domů tohoto typu postavených v letech 1964 až 1966.

Dosavadní vytápění a dodávka TUV: Pražská teplárenská, a. s. (dodává teplo a TUV pro většinu domů na sídlišti). Pro tento dům je výměník PT, a. s., umístěn ve sklepní prostora sousedního domu, dodává teplo a TUV 4 domům lišícím se typem domu, zateplením a orientací oken vůči světovým stranám. Regulace výměníku je společná pro všechny 4 domy což vzhledem k jejich odlišným požadavkům na vytápění v závislosti na vnějších klimatických podmínkách je nevyhovující.

Požadované vytápění a dodávka TUV: tepelná čerpadla vzduch-voda s bivalentní nízkoemisí plynovou kotelnou. Preference tepelných čerpadel pro vnitřní instalaci umístěných ve sklepních prostorách, s venkovním prostředím napojených prostřednictvím vzduchových kanálů v plášti budovy. Celkový minimální tepelný výkon TČ 60 kW, minimální teplota výstupní vody 55° C. Požadavek co nejnižší hlučnosti. Minimální tepelný výkon plynové kotelny 180 kW. Minimální objem zásobníků TUV 5000 lt. Umístění zařízení v 5 sklepních místnostech o celkové ploše 70 m².

Forma investice a provozu - varianty

1. Investorem a provozovatelem je společenství vlastníků
2. Částečný podíl společenství vlastníků na investici
3. Investorem a provozovatelem je dodavatel

Kontakt:

Ing. Jiří Votýpka, předseda a statutární zástupce

Společenství vlastníků pro domy č. p. 2556-2559, Měchenická ulice, 141 00 Praha 4

IČO: 26448793

Sídlo a doručovací adresa: **Společenství vlastníků, Měchenická 2556/10, 141 00 Praha 4**

Mobil. tel.: **730 697 342**; Email: **mechenicka@gmail.com**; ID datové schránky: **xqbw3y9**