



SÚSTAVA: 3 PEN/NPE, ~50Hz, 400/230V/TN-C-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 PRI PORUCHE STN 33 2000 4-41 : 2007

LEGENDA:

- VIACNÁSOBNÉ VEDENIE 1-CYKY-J
- SVETELNÉ OBVODY CYKY-J 3x1,5mm²
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY 1f CYKY-J 3x2,5mm²
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY 3f CYKY-J 5x2,5mm²
- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, IP20
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, IP20, V=1,9m
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, IP20
- NÚDZOVÉ SVIETIDLO SMEROVÉ, IP20, V=1,9m
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 10A, 250V, V=1,2m
- STRIEDAVÝ VYPÍNAČ 10A, 250V, V=1,2m
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 10A, 250V, V=1,2m
- POHYBOVÝ SNÍMAČ
- AXIÁLNY VENTILÁTOR, 250V
- ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ 16A, 400V, V=0,25m
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 10A, 250V, V=0,25m
- ZÁSUVKA DVOJITÁ 10A, 250V, V=0,25m
- HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RD01

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIEST.	PLOCHA m ²	INT.OSV. E lx
A2.01	IZBA	15.1	300
A2.02	IZBA	11.1	300
A2.03	IZBA	10.7	300
A2.04	KÚPEĽŇA	5.5	200
A2.05	CHODBA	5.7	100
A2.06	LOGGIA	3.6	25

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIEST.	PLOCHA m ²	INT.OSV. E lx
B2.01	IZBA	15.1	300
B2.02	IZBA	11.1	300
B2.03	IZBA	10.7	300
B2.04	KÚPEĽŇA	5.5	200
B2.05	CHODBA	5.7	100
B2.06	LOGGIA	3.6	25

POZNÁMKA:

VŠETKY KOVOVÉ KONŠTRUKCIE, AKO AJ NEŽIVÉ ČASTI EL.ZARIADENÍ SA PRIPOJA NA OBVODY HLAVNÉHO POSPÁJANIA VODIČOM CY 4mm².

ROZVODY ELEKTROINŠTALÁCIE BUDÚ VEDENÉ POD OMIETKOU.
 VŠETKY KOVOVÉ KONŠTRUKCIE V PRIESTOROCH KÚPEĽNE, AKO AJ NEŽIVÉ ČASTI EL.ZARIADENÍ SA PRIPOJA NA OBVODY DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA.

±0,000 = XXX,XX m.n.m B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. RADOVAN HOLOD	VYPRACOVAL Ing. RADOVAN HOLOD		
AUTOR: Ing.arch. MILOŠ DJURAČKA	DÁTUM 07/2013	ČÍSLO PARÉ	
INVESTOR: I.M.D. GROUP II, s. r. o. Holubyho 71 902 01 Pezinok	DRUH PROJEKTU	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: RODINNÝ DVOJDOM I Obytná zóna ROZÁLKA SEVER - PANSKÁ ALEJ, Pezinok	FORMÁT 6A4	MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 03
PROFESIA: Vnútorne silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie, areolový rozvod NN	NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 2.N.P. - ELEKTROINŠTALÁCIE		