



**LEGENDA**

- Stávající jehličnatá dřevina – zůstane zachována
- Stávající listnatá dřevina – zůstane zachována
- Náletové dřeviny – určeno k pokácení
- Hranice parcel
- Hranice stávajících zpevněných betonových ploch
- Navrhovaná splašková kanalizace – nevyčištěné splaškové vody, potrubí PVC – KG DN 150, dl. 166,6 m
- Navrhovaná splašková kanalizace – vyčištěné splaš. vody z ČOV, potrubí PVC – KG DN 150, dl. 24,6 m
- ČOV
- RŠs
- RŠ8
- RŠ9
- RŠv
- PŠ2
- ES
- Navrhované oplocení, dl. 40 m – poplastované pletivo h=1500mm, ocelové sloupky  $\varnothing$  48 mm, dl. 2300 mm – návrh řešení samostatnou výkresou částí PD
- Navrhovaná hlavní větev splaškové kanalizace, potrubí PVC – KG DN 150
- Navrhovaný přítok splaškové kanalizace, potrubí PVC – KG DN 150



JANKO Projekt s. r. o.    Albrechtická 16, Krnov    IČ : 03872394			JANKO Projekt s. r. o. Albrechtická 16, 794 01 Krnov IČ: 03872394 PROJEKCE A INŽENÝRING STAVEB POŽÁRNÍ OCHRANA tel: 554 614 257
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Jaroslav Jouza	Petr Janko	Petr Janko	
Stavebník:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, PSČ 793 99, IČ:00576115		Č.zakázky: 79/16/JP
Místo stavby:	Obec a k.ú. Dívčí Hrad ( 626147 ) p.p.č.st.2/1, st.2/2, 2/3, st.71, st.72, 857, 858, st.75, 100/4, 100/6, 102/1, 794, 812/1		Datum: 01/2017
Název stavby:	Čistička odpadních vod pro bytové domy č.p.100 - č.p.104 v Dívčím Hradě		Stupeň: DUR
Část PD:	D. - Výkresová dokumentace		Měřítko: 1:250, A3
Výkres:	Půdorys splaškové kanalizace č.2 - částečný		č.: D.1.2