









## LEGENDA :

	PRÍVOD VYKUROVACEJ VODY, PE-xa
	ODVOD VYKUROVACEJ VODY, PE-xa
	PRÍVOD VYKUROVACEJ VODY, PE-xa – ODPORÚČANÉ OSADIŤ
	ODVOD VYKUROVACEJ VODY, PE-xa – ODPORÚČANÉ OSADIŤ



	- 1.01 -	ČÍSELNÉ OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
VT10 600/400		DLŽKA A VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA V MM
		DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO, TYPOVÉ OZNAČENIE



TV15 (6 Otv.) - RV15 (1)

	PRÍAMY REGUL. VENTIL VERAFIX DN10 – SPIATOČKA (NASTAVENIE VENTILU)
	PRÍAMY VENTIL BB DN10 – PRÍVOD, OTVORENÝ

	- 2.02 -	ČÍSELNÉ OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
RT 900/750		VÝŠKA A DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA V MM
		REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO, TYPOVÉ OZNAČENIE

RV15 (6 Otv.)-RV15 (1.10)

	PRÍAMY REGUL. VENTIL VERAFIX DN10 – SPIATOČKA (NASTAVENIE VENTILU)
	PRÍAMY VENTIL BB DN10 – PRÍVOD, OTVORENÝ

T		TERMOSTAT
SA, SB		SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty NA SEVERNEJ FASÁDE OSADIŤ MIN. 2,5 M NAD TERÉNOM
1		PLYNOVÝ KOTOL KVALIT. AKO BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240, 24kW, 2,5 m <sup>3</sup> /hod
2		ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY KVALIT. AKO BAXI UB 120I – ODPORÚČENÉ OSADIŤ
3		EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX 25/3

## POZN. :

- POTRUBIA SÚ IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU 13mm HRUBOU, OKREM POTRUBIA V PODLAHE V KÚPELNI!!!!
- NA ŽIADOSŤ INVESTORA JE OSADENIE ZÁSOBNÍKA TEPLEJ VODY ODPORÚČANÉ OSADENIE, NIE VŠAK NUTNÉ
- NA ŽIADOSŤ INVESTORA JE OSADENIE VYKUROVACÍCH TELIES V MIESTNOSTIACH 2.05 A 2.06 ODPORÚČANÉ TIE SÚ ZNAČENÉ SIVOU. PRE CELKOVÚ POTREBU TEPLA POSTAČUJÚ VYKUROVACIE TELESÁ 21 600/1200

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. N. JÓKAY	ING. R. STRAŇANEK		
INVESTOR:	IMD GROUP II, spol. s r.o.	DÁTUM 12/2013	ČÍSLO PARÉ
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	<b>RODINNÝ DVOJDOM</b> Obytná zóna ROZÁLKA SEVER, Pezinok	DRUH PROJEKTU	
PROFESIA:	VYKUROVANIE	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
		FORMÁT 1 A4	
<b>D1.2.2</b>	NÁZOV VÝKRESU: <b>LEGENDA</b>	MIERKA <b>M 1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>01</b>