



LEGENDA SÍTÍ:

- - - - - Středotlaký plynovod, dn 225, PE, 300,0 kPa
- - - - - Středotlaká přípojka, dn 32, PE, 300,0 kPa - stávající
- Středotlaká přípojka, dn 63, PE, 300,0 kPa - navržená celková délka: 7,0 m horiz., 2,0 m stoupací část



Zodpov. projektant	Vypracoval	Jiří Pokorný, autorizovaný technik pro technolog. zař. st. Hroubovice č. 20 tel.: 731 419 525 e-mail: projekce-pokorny@seznam.cz	
Jiří Pokorný	Jiří Pokorný		
Obec			
Investor C KAPITAL INWEST a.s., Dmrovská 14, Ruzyně, 161 00 Praha 6		Číslo zakázky	
Stavba: <b>STL přípojka zemního plynu, stavba:          Plynofikace areálu Industry store, a. s.,          vytápění, rozvody plynu</b>		Druh projektu	Stupeň: DÚS
		Datum	11/2017
		Formát A4	2 x a4
		Měřítko	Číslo přílohy
Výkres: <b>Návrh nové STL přípojky, přeložka stávající</b>	1 : 500		<b>C1.02.</b>