číslo objektu	obj.15b	obj.č.1	obj.č.2	obj.č.3	obj.č.4	obj.č.5	obj.č.6	obj.č.8	obj.č.9	obj.č.10	obj.č.11	obj.č.12	obj.č.13	obj.č.14	obj.č.15a	obj.č.15b	obj.č.15c	obj.č.16	obj.č.17	obj.č.18	obj.č.19	obj.č.20	obj.č.21	obj.č.22	obj.č.23	
objekt	dispečink	ubytovna	ubytovna	ubytovna	ubytovna	ubytovna	ubytovna	12BJ	16BJ	operační	garáže	ošetřovna	kuchyň o.	tělocvična	kancelář a ŠV	dílny údržby	ubyt.č.8	vrátnice	OVKT	kuchyň z.	sklady	výr.hala	ŠVS	kotelna	ČOV	celkem
zařízení ústředna	CPU1	CPU10	CPU9	CPU9	CPU9	CPU9	CPU7	CPU11	CPU12	PU10	CPU11	CPU8	CPU8	CPU8	CPU6	CPU6	CPU6	CPU10	CPU8	CPU6	CPU7	CPU5	CPU4	CPU2+3	CPU13	
CLAR2SD99 gragická centrála arena	1																									1
CLAR2DRV-CBUSc-bus-driver	1																									1
CLIF-CBUS1-PC	1																									1
UPS 500VA	1																							1		2
Aplikační SW vizualizace	1																									1
CLLIONLC01																								1		1
CLIOL821A modul analogových výstupů																								2		2
CLIOL822A modul analogových výstupů														1		1					1			1		4
CLIOL823A modul digitálních vstupů			1					1	1	1				1		1					1	1	1	3		12
CLIOL824A modul digitálních výstupů			1							1				1		1						1	1	4		10
XS824-25 svorkovnice			1							1				1		1						1	1	4		10
XS821-22 svorkovnice																								6		6
XS823 svorkovnice			1					1	1	1				1		1					1	1	1	2		11
CLMMI00N22 ovládací panel							1														2			1		4
VF20A čidlo teplota		1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	5		31
LF20 čidlo teplota vzduch																								1		1
RF20 teplota prostor		1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1		25
DPM 331 -snímač tlaku systému																								1		1
AF20 venkovní teplota		1					1	1	1	1						1					1	1	1	1		10
SM230 klapka VZD																								1		1
VRM 20 - servopohon		1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	5		32
VMM30 servopohon																								2		2
DR15GMLA ventil																								1		1
DR20GMLA ventil																	1							1		2
DR25GMLA ventil							1														2					3
DR32GMLA ventil		1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1		1	1	1						14
DR40GMLA ventil																						2	2			4
DR65GMLA ventil										1																1
DR80GFLA ventil																								3		3
SFR230		1	1	1	1	1	2			1			1													9
R250 dvoucestný ventil		1	1				1						1													4
R350 třícestný ventil							1			1																2
DPS 400 - čidlo tlakové diference																								1		1
ME125N - klapka kotel																								2		2
FT6961-60 protimrazová ochrana																								1		1
svodiče přepětí B,C,D			1					1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	11
svodiče přepětí C-BUS			1					1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	11
rozvaděč MaR 1800x800x400																								1		1
rozvaděč MaR 800x600x300			1					1	1	1				1		1					1	1	1		1	10
SW			1					1	1	1				1		1					1	1	1	1	1	11
XL50A-UMMIPCCBLON			1					1	1	1				1							1	1	1		1	9
KTF20 čidlo teploty																							2			2
Z32MA ventil čtyřcestný				1				2	1					1												5

na objektu č.10 se používá ventil SFR230 + R250 na vytápění sálu

kulové ventily R250 a 350 jsou DN50 (2")

objekt č.16 - vrátnice je součástí obj.11

v barevně označených objektech jsou řídící podstanice (celkem 11)