

VALÍČÍ SE KOULE, r=45m (LPS III)

JT2


JT1

VENKOVNÍ VÍTAH

LEGENDA SVODU:

- 01 HVI VODIČ LIGHT PLUS
- 02 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU (D2), každých 0,8m
- 03 LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKŮŠEBNÍ SVORKOU (SZ)
- 04 DRÁT NEREZ V4A 10mm
- 05 PŘIPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ (SP)
- 06 HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ 1,5m (HZ)

DETAIL SVODU:



LEGENDA IZOLOVANÉHO HROMOSVODU:

- JT1 JÍMACÍ STOŽÁR PRO PLOCHÉ STŘECHY (DO 10') 4,7m + BETON.PODSTAVCE (JÍMACÍ TYČ A1 3m, PODPŮRNÁ TRUBKA GFK 1,6m)
- JT2 JÍMACÍ TYČ NEREZ 1m + PODPŮRNÁ TRUBKA 2,68m (CELKEM 3,68m) + SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO ULOŽENÍ DO TRUBKY
- HVI HVI VODIČ LIGHT PLUS (ekv.dost.vzdáleností s<=60cm vzdutích / s<=120cm pevný mat.)
- NZ DRÁT NEREZ V4A 10mm
- D1 DRŽÁK HVI VODIČE PRO KOVOVÉ STŘECHY
- D2 DRŽÁK HVI VODIČE NA STĚNU
- D3 DRŽÁK HVI VODIČE NA PLOCHOU STŘECHU
- DJT DRŽÁK JÍMACÍ TYČE NA KOVOVÉ STŘECHY (5-53')
- SP PŘIPOJOVACÍ SVORKA PRO HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ
- SZ LITINOVÁ ZEMNÍ KRABICE SE ZKŮŠEBNÍ SVORKOU
- HZ HLOUBKOVÝ ZEMNÍČ NEREZ d20mm / 1,5m

OZNAČENÍ SVODU: X

Zpracováno pro:	Ing. Kateřina Rojíčková, Dobrá 651, 739 51
Vypracoval:	Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Antonínov 656, 739 44 Brušperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228 E-mail: karel.polacek@proton.me, tel.: 733 766 550, dat.schránka: jzi2hez
Zodp.projektant:	Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364, zodp. projektant, aut. osoba
Investor:	ATEKO s.r.o., Ing. Jan Číp, CSc., Přemyslovců 74/29, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Stavba:	RENOVACE HROMOSVODU UL. PŘEMYSLOVCŮ 74/29, OSTRAVA
Supeň:	DPS
Datum:	09/2023
Měřítko:	1:100
Formát:	A3
Obsah:	Číslo výkresu: D.1.4.3-06