

LEGENDA ARMATUR

- KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ DN25
- RUČNÍ REGULAČNÍ (VYVAŘŽOVACÍ) A UZAVÍRACÍ VENTIL ("TA!, STAD, TBV)
- KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S OTOČNÝM POHONEM
- TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM
- FILTR ZÁVITOVÝ DO POTRUBÍ PN16 S VESTAVĚNÝM MAGNETEM
- ZPĚTNÝ VENTIL SE ZATÍŽENOU PRUŽINOU
- VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- MT MĚŘIČ TEPLA POMĚROVÝ - PŘÍPRAVA VOLNÁ DÉLKA 200MM
- ODKALOVAČ S VEST. MAGNETEM

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE č.	ZAŘÍZENÍ ,POPIS	množství
1	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA - IVT AIR-X 130 VENK.PROVEDENÍ ,CHL. R410A Qmax. +5/55°C= 12,96kW Qmax.-7/55°C= 9,70kW	2 KPT
2	TEPELNÉ ČERPADLO VNITŘNÍ JEDNOTKA PRO TEPELNÉ ČERPADLO VZDU-VODA IVT AIR BOX E -OBSAHUJE ELEKTROKOTEL Q=2-9 kW, OBEH ČERPADLO , EN 8L	2 KPT
3	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ/CHLADÍCÍ VODY AE TYP WPPS 300 L , VČ. PAROTĚSNÉ IZOLACE	1 KPT
4	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY (TV) AE TYP HRS 750 V= 750 L , TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK A= 6,0M2	1 KS
5	OBĚH. ČERPADLO MOKROBĚŽNÉ,EL.ŘÍZENÉ, ZÁVITOVÉ, 230V (OT. SOUTAVA) M=2,50m3/h, dp=35kPa	1 KS
6	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO OTOP. SOUSTAVY , V=xxL , 6 bar NAPŘ. REFLEX NGxx/6, PLNÍCÍ TLAK po=150kPa	1 KS
7	ODLUČOVAČ KALŮ VODOROVNÝ S MAGNETEM EXFERRO EASY CLIP REFLEX EXDIRT D2M , 2" , kv= 56,1M3/H	1 KS
8	TROJCESTNÝ PŘEPÍNACÍ KUL. KOHOUT S ELEKTROPOHONEM DN 11/4" , kv= 42m3/h (OHŘEV TV), NEBO IVT DHW KIT	1 KS
9	TROJCESTNÝ PŘEPÍNACÍ KUL. KOHOUT S ELEKTROPOHONEM DN 11/4" , kv= 42m3/h (PŘEDEHŘEV.FUNKCE TV), NEBO -IVT DHW KIT	1 KS
10	ODDĚLOVACÍ ČLEN PRO PŘÍMÉ NAPOJENÍ Z VODOVOD. ŘADU ,VČ. STANDARDNÍHO/IMPULZNÍHO VODOMĚRU REFLEX- FILLSET	1 KPT
11	KOMPAKT.AUTOMAT. DOPLŇ. ZAŘÍZENÍ PRO OS S TLAKOVOU EN, BEZ ČERPADLA 10bar/ 90°, ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA, REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT	1 KPT
12	ÚPRAVNA VODY -(DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA - MAROX TYT DEMI 14) PL.KAPACITA 12,5L , 3/4", MĚŘ.POČÍTAČ,+INHIBITOR KOROZE FERNOX PROTECTOR F1	1 KPT
13		1 KPT

INSTALPROJEKT
Ing. Pavel MÍKA
386 01 Strakonice, Raisova 1004
IČO: 472 57 598 , tel.: 383 322990
E-mail: instal.projekt @ tiscali.cz

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro potřeby stavebního řízení. V případě použití dokumentace k jiným účelům než byla vypracována (tj. např. použití pro provedení stavby či jako podklad pro prováděcí projekt jiným zpracovatelem, apod.) nebere zpracovatel tohoto projektu záruky za případné vzniklé škody. Projekt se skládá z textové a výkresové části, které dohromady tvoří nedílný celek.

HLAVNÍ ARCHITEKT	ŠENKÝŘ architekti		Ing.arch. Jiří Klas KLAS-PROJEKT 4K - stav, s.r.o. Kosmetická 462, Katovice 387 11 tel. 732 144 252 e-mail: klas@klas-projekt.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Klas		
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Míka		
ST. ÚŘAD:	Horní Planá	OBEC: Černá v Pošumaví	

INVESTOR: Empo Omega s.r.o., Dudova 2585/4, Vinohrady, 12000 Praha 2		ZAK. ČÍS	3562023
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		FORMÁT	4xA4
AKCE: UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - LIPNO SERVICE HOUSE v k.ú. Černá v Pošumaví na p.č.st p.č. 83/2, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 86/4, 137/25, 137/13		DATUM	01/2023
		ÚČEL	PD SŘ
		MĚŘ	1:75
OBSAH: D.1.4.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ SCHEMA ZAPOJENÍ TČ DO OTOPNÉ SOUSTAVY		Č. VÝKR.	4UT

PARÉ Č.

ČÁST D1.4