SCHÉMA VYZTUŽENÍ VĚNCŮ - ROHY A NAPOJENÍ STĚN



Poznámka:
- strop bude proveden jako vložkový - např. betonový Livetherm BS Klatovy, tl. 200 mm
- kladecí plán stropu bude proveden výrobcem stropního systému, tento podklad slouží jako zadávací podklad
- stropní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů výrobce stropního systému, vč. dovyztužení stropní konstrukce
- pozední věnce budou provedeny po obvodě stropní desky a mezi vnitřními nosnými stěnami, dle technologických podkladů výrobce, min. vyztužení 4× Ø12 + třmínky Ø16/150 + převázání v rozích a napojeních stěn rohovými příložkami min. Ø10 -600×600 - dle schématu nahoře

OPTIMALIZACE RD VALCHA

PŮDORYS STROPU
m 1:50