



Potrubí vedeno v TM přiznané pod stropem, ostatní rozvody ve 2.NP do 1.NP prostupy pro Spiro nebo MultiPlast 125.  
Sání a výfuk veden v potrubí EPE (HR-WTW) 160mm - vnější průměr 190mm. Zpětná klapka RSKT, venkovní mřížky WFK, na výfuku kondenzační kus.  
Přívod a odtah - tlumiče hluku SONEX, potrubí Spiro, talířové ventily DVS a PDVS 125.  
Prostupy z TM do 2.NP pro Spiro 160.