

**WANDAUFBAUTEN TROCKENBAUWÄNDE**

- ① **Trockenbauwand W112 - (einschalig, D= 12,5 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Brandschutz F0**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)
- ② **Schachtwand - (raumhoch, D= bis 25 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Brandschutz F0**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 bis 395 mm Installationszwischenraum
- ③ **Installationswand W116 - (zweischalig, A(Ständer)= 62,5 cm) Brandschutz F0, Schallschutz Rw,R= mind. 52 dB**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 Installationszwischenraum  
 50 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)
- ④ **Wohnungstrennwand W115 - (zweischalig, D= 20,5 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Bandschutz F90, Schallschutz Rw,R = mind. 58 dB**  
 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 5 mm Trennstreifen zwischen Metallständerprofilen  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte  
 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte (in Bädern imprägniert)
- ⑤ **Wohnungstrennwand W115 - (zweischalig, D= 20,5 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Bandschutz F30, Schallschutz Rw,R = mind. 58 dB**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 5 mm Trennstreifen zwischen Metallständerprofilen  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)
- ⑥ **Vorsatzschale mit halbhocher Ablage- (H=ca. 120 cm bzw. wannenhoch, A(Ständer)= 62,5 cm), Brandschutz F0**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 bis 150 mm Installationszwischenraum
- ⑦ **Trockenbauwand W112 - (einschalig, D= 15 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Brandschutz F0**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 100 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)
- ⑧ **Brandwand W131 - (einschalig, D= 13,6, A(Ständer)= 31,25 cm), Brandschutz F90, Schallschutz Rw,R = mind. 58 dB**  
 15 mm Diamant-Feuerschutzplatte  
 0,5 mm Stahlblecheinlage  
 15 mm Diamant-Feuerschutzplatte  
 75 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 60 mm Mineralfaserdämmstoff  
 15 mm Diamant-Feuerschutzplatte  
 0,5 mm Stahlblecheinlage  
 15 mm Diamant-Feuerschutzplatte
- ⑨ **Schachtwand F90 W628B (raumhoch, A(Ständer)=62,5cm)**  
 25 mm Massivbauplatte  
 25 mm Massivbauplatte  
 75 mm Metallständerprofil  
 dazw. 60 mm Mineralfaserdämmstoff, nichtbrennbar
- ⑩ **Schallschutz-Vorsatzschale W626 (raumhoch, freistehend, A(Ständer)= 31,25...62,5cm)**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil freistehend dazw.  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 10 mm Wandabstand (Mindestabstand)
- ⑪ **Schallschutz-Vorsatzschale W626 (raumhoch, freistehend, A(Ständer)= 31,25...62,5cm)**  
 12,5 mm Hartgipsplatte Diamant (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil freistehend dazw.  
 40 mm Mineralfaserdämmstoff  
 10 mm Wandabstand (Mindestabstand)
- ⑫ **Wärmedämm-Vorsatzschale StB-Dachschräge**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 1 Lage PE-Folie  
 200 mm Mineralfaserdämmstoff WLG 035
- ⑬
- ⑭ **Abseitenwand**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil
- ⑮ **Abseitenwand Bäder**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte imprägniert  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil
- ⑯ **Trockenbauwand W112 - (einschalig, D= 10 cm, A(Ständer)= 62,5 cm), Brandschutz F0, ohne Dämmung**  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 50 mm Metallständerprofil, dazwischen  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte  
 12,5 mm Gipskartonbauplatte (in Bädern imprägniert)

**LEGENDE**

	Wände Bestand		2 Rettungsweg
	Mauerwerk neu, KS 20-2.0-MG Ila		OKFFB (Oberkante Fertigfußboden)
	Mauerwerk neu, KS 12-1.2-MG Ila		OKRFB (Oberkante Rohfußboden)
	Mauerwerk neu, keine Anforderungen		FD Fußbodendurchbrüche
	Wand Gasbeton		DD Deckendurchbrüche
	Gasbeton brüstungshoch (Ytong PP 2-0,35 (0,09))		WD Wanddurchbrüche
	Stahlbeton neu		Tür neu
	Wärmedämmputz d= 5cm		Tür Bestand
	Trockenbau neu - Wände und Vorsatzschalen raumhoch		Wiedereinbau Bestandstür
	Wohnungstrennwände Trockenbau		Flurstücksgrenzen
	Trockenbau neu - h= ca. 1,20 m		UVMV Unterverteilung Elektro + Medienverteiler
	Trockenbau, Wände Bauart Brandwand		HKV Heizkreisläufer
	Brandschutzverkleidung Stützen		HKV Heizkörper
	Gauben- und Loggienwände neu		BSK Badheizkörper
	Glastrennwand		Türöffnung mit Belagswechsel
	Kellertrennwand		Türnummerierung
	Abseinkung Fußboden		F-EG.03.09 Fensternummerierung
	Belagswechsel Fußboden		EG.05.01 Raumnummer
			Wohnen Raumbezeichnung
			10,00 m² Raumfläche
			14,00 m Raumumfang
			Bewegungsfähige Barrierefreiheit



Höhenbezug: ± 0.00 = +261.034 ü. NNH

**Ausführungsplanung**

INDEX DATUM BEARBEITER ÄNDERUNG

**LAGEPLAN**

**PROJEKT**  
 Umnutzung des ehemaligen Brauhauses  
 Am Knieckern 5  
 96049 Bamberg

**BAUHERR**  
 terraplan  
 Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH  
 Paraisalstraße 66  
 90461 Nürnberg  
 Tel. +49 (0) 911 7 9 35 700  
 info@terraplan.de • www.terraplan.de

**PLANUNG**  
 DGP Planungsgesellschaft mbH  
 Kurt-Eisner-Str. 38  
 04275 Leipzig  
 Tel. 0341/30 59 40  
 Fax 0341/30 59 499  
 info@terraplan.de • www.terraplan.de

**PLANNHALT**  
 Schnitt B-B

MASSSTAB	1:50	GERÄTEDITEL	PLANNERHOCH	LP	PLANNR.	PLANBEZEICHNUNG	INDEX
GEZEICHNET/GEPRÜFT	Kowalewski / Jani						
DATUM	23.11.2021						
DATENNAME	BT_A5_10.004_09.08						
PROJEKT-NR.	09.08						
FORWÄHLTRÄGERSSE	A5						
PLANNER							

BT A 5 10.004 SN-BB

SAÄMTLICHE MAÄBE SIND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG AM BAU ZU PRÜFEN!  
 DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNZÄHMUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITEN ZUGÄNGLICH GEMÄCHT WERDEN!

HB = 841 / 1189 (1,00m²) Allplan 2016