







LEGENDA:

-  Zásuvka 230V/16A do KP, např. TANGO (bílá)
-  Trasy SILEL
-  Vypínač č. 1
-  Navazující trasy SV
-  Vývod osvětlení
-  Svítidlo přisazené; např. LED 13-17 W

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napěťová soustava NN:

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN

čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace

čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí

čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty

čl. 415.1 - doplňková ochrana: proudové chrániče

čl. 415.2 - doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

AUTOR NÁVRHU:	David Klimša		
HL. ING. PROJEKTU:	—		
ZOD. PROJEKTANT:	David Klimša		
VYPRACOVAL:	David Klimša		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM KARASOVA 1169/8 709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY	Č. ZAK.:	2018051602
AKCE:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE BYTOVÉHO DOMU KARASOVA 1169/8	DATUM:	05/2018
VÝKRES:	PŮDORYS 2-10.NP	STUPEŇ:	DPS
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: 1:50 (A4) D.1.4.7.2.3