



- S1**
- vinyl 10 mm (alt., keramická dlažba dle tabulky místnosti)
  - bet. maz. C 12/15 60 mm, vyzt. svař. síť 6/150x150
  - podlahový topný systém
  - systémová deska 35 mm
  - polystyren EPS 100Z tl. 140 mm
  - asf. pás ELASTEK 40 SPECIAL 2 mm + GLASTEK 40 SPECIAL 3 mm
  - bet. maz. C 12/15 100 mm, vyzt. svař. síť 6/150x150
  - ochranná geotextílie
  - drčené kamenivo fr. 16-32 + odvětrná radonu tl. 150 mm
  - hutněný násyp
  - původní zemina

- S2**
- vinyl 10 mm (alt. keramická dlažba dle tabulky místnosti)
  - bet. maz. C 12/15 60 mm, vyzt. svař. síť 6/150x150
  - asf. pás ELASTEK 40 SPECIAL
  - topný podlahový systém
  - systémová deska podlahového vytápění + kročejová izolace tl. 50 mm
  - stropní konstrukce porotherm - MIAKO
  - beton C 16/20 tl. 60 mm + síť KARI 6/150x150
  - vložky MIAKO 19/50 (62,5) PTH mezi keramobetonové nosníky POT po 625 mm
  - vápenná omítka tl. 10 mm

- S3**
- betonová tašková krytina BRAMAC, barva černá
  - laťování 60/40 mm
  - kontralatě 60/40
  - difuzní folie
  - tepelná izolace minerální vata tl. 180 mm vložea mezi krokev 100/180 mm
  - tepelná izolace minerální vata tl. 160 mm vložena mezi rošt a sdk desky
  - parozábrana JUTAFOL AL 170 SPECIAL
  - tepelná izolace minerální vata tl. 40 mm
  - sádrokarton Knauf 12,5 mm na roštu z CD profilů

- S4**
- betonová tašková krytina BRAMAC, barva černá
  - laťování 60/40 mm
  - kontralatě 60/40
  - difuzní folie
  - vzduchová mezera
  - tepelná izolace minerální vata tl. 180 mm vložea mezi kleštiny 60/180 mm
  - tepelná izolace minerální vata tl. 160 mm vložena mezi rošt a sdk desky
  - parozábrana JUTAFOL AL 170 SPECIAL
  - tepelná izolace minerální vata tl. 40 mm
  - sádrokarton Knauf 12,5 mm na roštu z CD profilů

- S5**
- skladba boků vikýře:
- ETICS EPS 70F tl. 6 cm
  - cetris deska
  - tepelná izolace minerální vata tl. 220 mm
  - parozábrana JUTAFOL AL 170 SPECIAL
  - sádrokarton Knauf 12,5 mm

	ZDIVO POROTHERM		PŮVODNÍ ZEMINA
	TEPELNÁ IZOLACE ZDIVA		DRČENÉ KAMENIVO
	ŽELEZOBETON		TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY

**POZNÁMKA:**  
 Dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební řízení a není určena k realizaci stavby.  
 Pro provádění stavby je nezbytné vypracovat prováděcí dokumentaci.